



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 05/03/2018

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9816

Motore n° 5000011848

Matricola 246875/1997

Comm. n° 20180093

Specifiche: SIEMENS 1GG6188-0ND40-1WV3-Z N.246875/1997 KW.0,68-94-94 G.10-1390-1600 V.43-470-470 A.220-220 Ve.310-210 Ae.8,2-6,4 PESO KG.520

KW.0,68-94-94

Cuscinetto L.C.: NU214 TVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1	27

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367 J

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1430

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 23

DBC: 5

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1430

DBC: 1430

DBM: 1430

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2	216	8.2/296
	200	2.2	218	8.2/600
	470	3.4	219	8.2/1430
	470	3.3	170	6.4/1600

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2	221	8.2/298
	200	2.1	223	8.2/599
	470	3.4	224	8.2/1428
	470	3.4	173	6.4/1601

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI