



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le \_\_\_\_\_

VIBAC S.P.A.                      POTENZA  
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE  
15040    TICINETO - AL

Offerta n° **0509** del **25/08/2021**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT:   | Data Vs. DDT:   | Altri Rif.: Rich. Sig. La corcia Michele |         |                      |
|------------|---|--|---------|----------------------|
| Id. Motore | Descrizione   | Potenza                                  | Disegni | Matr. Costruttore    |
| 5000015455 | MOTORE SIEMENS 1GG5136-0GF46-6VV1-Z<br>N.EJ190580706001 KW.0,145/24,8 G.10/1730 V.46/420 A.68,5<br>Vecc.310/125 Aecc.2,10/0,980 | KW.0,145/24,8                            |         | N.EJ19058070600<br>1 |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)  | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|--|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA<br>PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA<br>SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE<br>ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA<br>DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA<br>MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TEST DEI CAMPI ARMATURA ED ECCITAZIONE<br>REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO AUTOVENTILATO A TEMPERATURA COSTANTE<br>CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON PULEGGIA E SENZA<br>PULIZIA, RETTIFICA E SMICATURA COLLETTORE<br>ESTRAZIONE SPAZZOLE E SMONTAGGIO POSTASPAZZOLE E SABBIATURA INDUSTRIALE<br>RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N.8 SPAZZOLE VECCHIE ASSESTAMENTO DELLE STESSE DI TIPO EG389P (5+5)X16X30<br>REVISIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H ED ESSICAZIONE AL FORNO AUTOVENTILATO A TEMPERATURA CONTROLLATA<br>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6309 C3 PIU' NU309 E TVP2<br>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6208 2RS C3 | 1600       |     | 1600   |



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA  
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE  
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0509 del 25/08/2021

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E  
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI  
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI  
COMPONENTI  
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA  
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA  
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 1.600,00 + I.V.A.

Consegna: 10GG DAL VS. O  
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 90GG. D.F.F.M.

Validità 30

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.