



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 13/07/2016

Spett.le

WBO ITALCABLES società cooperativa

ZONA IND.LE ASI - LOC. PASCAROLA

80023 CAIVANO

(NA)

Verbale n° 9213

Motore n° 5000013102

Matricola 34046

Comm. n° 20160423

Specifiche: MOTORE IEG DM225L N.34046 KW.163 G.1310/2400 V.440 A.441 Ve.215 Ae.7,45/3,7

Cuscinetto L.C.: NU317 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20° C
0.3	25

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 460

Eccitazione: >1999

Armat.: 1652

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 60.2 a 1000 Giri

Ripile: 0.7

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG332

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 16

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
20.4	100	5.2	187	7.45/335
40	200	5.8	190	7.45/660
88.2	440	7.3	193	7.45/1460
152.3	440	10.7	105	4/2530

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
20.5	100	5.3	195	7.45/337
40	200	5.7	196	7.45/660
88.3	440	7.2	198	7.45/1463
152.4	440	10.6	107	4/2534

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA