



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

WEPA ITALIA s.r.l.
LOC. SALANETTI - FRAZIONE LUNATA
55010 CAPANNORI - LU

Offerta n° 0604 del 09/08/2016

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16019323		Data Vs. DDT: 09/08/2016		Altri Rif.:
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013221	MOTORE SIEMENS 1LA8353-4PB80-Z	KW.355		N_D61390275020
	N.N_D61390275020001 KW.355 G.1488 V.400/690 A.400/690			01

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, CONTROLLO DELL' AVVOLGIMENTO STATORICO CON SURGE- TEST CON TENSIONE APPLICATA A KV.4,00, VERIFICA RESISTENZA ISOLAMENTO VERSO TERRA A 2E + 1000, VERIFICA CORRENTI VERSO TERRA A 2E + 1000, VERNICIATURA CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CON VERNICI IN CL.H CON COTTURA AL FORNO PER ALMENO 9 ORE, VERIFICA DELLA MORSETTIERA VERIFICA DELLE PTC VERIFICA E RICOSTRUZIONE SEDI CALOTTE SECONDO TABELLE ISO/SKF, RIPARAZIONE PARAGRASSI LATO PULEGGIA CON TORNITURA CONTROLLO LINEARITA' ALBERO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	3250		3250
Nr	1	6220/C3			
Nr	1	6220/C3 VL0241 ISOLATO SOSTITUZIONE N.8 MOLLE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO MOTORE A VUOTO CON VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTI, VIBRAZIONI SECONDO ISO 10816, CONTROLLO SCHOCK-PULSE DEI CUSCINETTI E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 3.250,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

WEPA ITALIA s.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.