



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 01/06/2017

Spett.le

WEPA ITALIA s.r.l.

LOC. SALANETTI - FRAZIONE LUNATA

55010 CAPANNORI

(LU)

Verbale n° 9568

Motore n° 5000013233

Matricola R81127158010001/2005

Comm. n° 20170215

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5352-5NJ40-1WV5-Z N.R81127158010001/2005 KW.3,36-515 G.10-1530-1760 V.17-460 A.1150 Ve.310-190 Ae.9,6-6,6

KW.3,36-515

Cuscinetto L.C.: NU224EM1

Cuscinetto L.O.C.: 6222MC3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	27

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 112

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367/J

Q.tà spazzole: 40

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	150	16.4	259	9.6/475
	300	21.3	261	9.6/963
	460	23.2	263	9.6/1470
	460	21	180	6.6/1675

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	150	16.4	265	9.6/476
	300	21.4	267	9.6/963
	460	23.3	270	9.6/1472
	460	21	185	6.6/1673

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI