



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le _____

WEPA ITALIA s.r.l.
LOC. SALANETTI - FRAZIONE LUNATA
55010 CAPANNORI - LU

Offerta n° 0055 del 15/01/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT:	21858927-000-OF	Data Vs. DDT:	15/01/2019	Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000013221	MOTORE SIEMENS 1LA8353-4PB80-Z	KW.355		N_D61390275020	
	N.N_D61390275020001 KW.355 G.1488 V.400/690 A.610			01	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CON PULEGGIA E SENZA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6220 C3 VL041 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6220 C3 REVISIONE CALOTTA LATO VENTOLA CON LUCIDATURA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI ANALISI ELETTRICHE SUI CUSCINETTI PER VERIFICA DI EVENTUALI CORRENTI D'ALBERO ISTALLAZIONE SU ALBERO FLANGIA PER PREDISPOSIZIONE ANELLO AEGIS DI ABBATTIMENTO CORRENTI D'ALBERO COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA	3150	3150



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

WEPA ITALIA s.r.l.
LOC. SALANETTI - FRAZIONE LUNATA
55010 CAPANNORI - LU

Offerta n° 0055 del 15/01/2019

		REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO		
Nr	1	FORNITURA DI ANELLO AEGIS TIPO SPLIT SYSTEM PER ABBATTIMENTO CORRENTI D'ALBERO CON SPAZZOLE IN CARBONIO E BOCCETTA DI ARGENTO COLLOIDALE PER RIVESTIMENTI SEDE ALBERO, PRIMA DELLA INSTALLAZIONE.	1100	1100

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

WEPA ITALIA s.r.l.

Letto, approvato e accettato.