

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
45	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)														ID _smc_200 Rev. 02 04/01/2012
46	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
47	2 N23 LSH 521	LEVEL SWITCHES	drenaggio II° spillamento			1° CONTACT 62 mm		2-A-2L-M4-WP-R1	10125SAMY023					AUMENTO	
48						2° CONTACT									
49						92 mm									
50	2 N23 LSH 522	LEVEL SWITCHES	drenaggio III° spillamento			1° CONTACT 62 mm		62-A-2L-M4-WP	10125SAMY023					AUMENTO	
51						2° CONTACT									
52						92 mm									
53	2 N21 LSLLL 320	LEVEL SWITCHES	Serbatoio Degasatore			1° CONTACT 62 mm		62-A-2L-M4-WP-R1	10125SAMY016					AUMENTO	
54						2° CONTACT									
55						92 mm									
56	2 N23 LSHH 511A/B	LEVEL SWITCHES	Serbatoio raccolta drenaggi			1° CONTACT 62 mm		62-A-2L-M4-WP	10125SAMY022					AUMENTO	
57						2° CONTACT									
58						92 mm									
59	2 N21 LG 204	Indicatori di livello a vetro	Serbatoio condense Preriscaldatore B.P				BONETTI	BR23_5x7	10125SAMY021						
60	2 N21 LG 208	Indicatori di livello a vetro	Serbatoio cond. Scamb. Aria comburente				BONETTI	BR234	10125SAMY021						
61	2 N21 LG 300	Indicatori di livello a vetro	Serbatoio Degasatore				BONETTI	BR23_5x9	10125SAMY016						
62	2 N23 LG 506	Indicatori di livello a vetro	Serbatoio raccolta drenaggi				BONETTI	BR23_3x8	10125SAMY022						
63	2 P43 LG 681	Indicatori di livello a vetro	Serbatoio piezo. acqua di raffreddamento				BONETTI	BR23_3x9	10125SAMY024						
64	2 G54 LG 702	Indicatori di livello a vetro	Serbatoio azamina				BONETTI	BR23_2x7	10125SAMY005						
65	2 G54 LG 712	Indicatori di livello a vetro	Serbatoio fosfato trisodico				BONETT	BR23_2x7	10125SAMY005						
66	2 N21 LT 203	Trasmettitore pressione differenziale- Livello	Serbatoio condense Preriscaldatore B.P.		2,5 to 250 mbar	0 ÷ 1200 mm.H2O	SIEMENS	7MF44331EA021AC7-Z	10125SAMY021						
67								A01+C11+C12+Y01+Y15+Y21							
68	2 N21 LT 207	Trasmettitore pressione differenziale- Livello	Serbatoio cond. Scamb. Aria comburente		1 to 60 mbar	0 ÷ 400 mm.H2O	SIEMENS	7MF44331CA021AC7-Z	10125SAMY021						
69								A01+C11+C12+Y01+Y15+Y21							
70	2 N21 LT 301A/B	Trasmettitore pressione differenziale- Livello	Serbatoio Degasatore		2,5 to 250 mbar	0÷2400 mm.H2O	SIEMENS	7MF44331EA021AC7-Z	10125SAMY016						
71								A01+C11+C12+Y01+Y15+Y21							
72	2 N23 LT 507A/B	Trasmettitore pressione differenziale- Livello	Serbatoio raccolta drenaggi		2,5 to 250 mbar	0 ÷ 1800 mm.H2O	SIEMENS	7MF44331EA021AC7-Z	10125SAMY022						
73								A01+C11+C12+Y01+Y15+Y21							
74	2 P43 LT 680	Trasmettitore pressione differenziale- Livello	Serbatoio piezo. acqua di raffreddamento		2,5 to 250 mbar	0 ÷ 1350 mm.H2O	SIEMENS	7MF44331EA021AC7-Z	10125SAMY024						
75								A01+C11+C12+Y01+Y15+Y21							
76	2 G54 LT 701	Trasmettitore pressione differenziale- Livello	Serbatoio azamina		2,5 to 250 mbar	0 ÷ 750 mm.H2O	SIEMENS	7MF46331EY021AC7-Z	10125SAMY005						
77								Y01+Y15+Y21 7MF49123QA01-Z C11+C12							
78	2 G54 LT 711	Trasmettitore pressione differenziale- Livello	Serbatoio fosfato trisodico		2,5 to 250 mbar	0 ÷ 750 mm.H2O	SIEMENS	7MF46331EY021AC7-Z	10125SAMY005						
79								Y01+Y15+Y21 7MF49123QA01-Z C11+C12							
80	2 N11 FT 010A/B	Trasmettitore pressione differenziale- portata	Portata vapore alla turbina		6 to 600 mbar	0 ÷ 500 mbar	SIEMENS	7MF44331EA021AC7-Z	10125SAMY017						
81								A01+C11+C12+Y01+Y15+Y21							
82	2 N11 FT 210A/B	Trasmettitore pressione differenziale- portata	Portata collettore premente condensato		6 to 600 mbar	0 ÷ 250 mbar	SIEMENS	7MF44331EA021AC7-Z	10125SAMY020						
83								A01+C11+C12+Y01+Y15+Y21							
84															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
125	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _smc_200 Rev. 02 04/01/2012														
126	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
127	2 N11 TT 008A	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temperatura vapore alla turbina			0 ÷ 600 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY017					TERMOCOPPIA “K”	
128	2 N11 TT 008B	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temperatura vapore alla turbina			0 ÷ 600 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY017					TERMOCOPPIA “K”	
129															
130	2 N11 TT 007A	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temperatura vapore a valle by-pass M.P.			0 ÷ 300 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY017					TERMOCOPPIA “K”	
131	2 N11 TT 007B	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temperatura vapore a valle by-pass M.P.			0 ÷ 300 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY017					TERMOCOPPIA “K”	
132	2 N11 TT 005A	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temperatura vapore a valle by-pass A.P.			0 ÷ 300 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY018					TERMOCOPPIA “K”	
133	2 N11 TT 005B	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temperatura vapore a valle by-pass A.P.			0 ÷ 300 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY018					TERMOCOPPIA “K”	
134	2 N11 TT 015A	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Vap. monte by-pass A.P. (calc.entalpico)			0 ÷ 600 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY018					TERMOCOPPIA “K”	
135	2 N11 TT 015B	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Vap. monte by-pass A.P. (calc.entalpico)			0 ÷ 600 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY018					TERMOCOPPIA “K”	
136	2 N21 TT 216	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temp. condensato ingresso prerisc. B.P.			0 ÷ 100 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY020					TERMOCOPPIA “K”	
137	2 N21 TT 224	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temp. condensato uscita prerisc. B.P.			0 ÷ 160 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY020					TERMOCOPPIA “K”	
138	2 N21 TT 202	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temp. cond. a valle parz. al degasatore			0 ÷ 160 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY020					TERMOCOPPIA “K”	
139	2 N21 TT 219A	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Acqua des. by-pass A.P. (calc. entalpico)			0 ÷ 160 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY018					TERMOCOPPIA “K”	
140	2 N21 TT 219B	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Acqua des. by-pass A.P. (calc. entalpico)			0 ÷ 160 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY018					TERMOCOPPIA “K”	
141	2 N23 TT 504	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temperatura serbatoio raccolta drenaggi			0 ÷ 160 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY022					TERMOCOPPIA “K”	
142	2 N23 TT 505	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Collett. dren. a monte desurriscaldatore			0 ÷ 600 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY022					TERMOCOPPIA “K”	
143	2 N21 TT 305	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temp. scarico troppo pieno degasatore			0 ÷ 250 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY016					TERMOCOPPIA “K”	
144	2 N21 TT 312	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temp. serbatoio degasatore			0 ÷ 250 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY016					TERMOCOPPIA “K”	
145	2 N21 TT 421	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temp. collett. premente pompe alimento			0 ÷ 160 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY016					TERMOCOPPIA “K”	
146	2 P43 TT 609	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Temp. coll. prem. acqua di raffreddamento			0 ÷ 80 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY024					TERMORESISTENZA	
147	2 P43 TT 645	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Coll.acqua raffredd. ingresso Aerotermi			0 ÷ 80 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY024					TERMORESISTENZA	
148	2 P43 TT 646	TRASMETTITTORE DI TEMPERATURA	Collett. acqua raffredd. uscita Aerotermi			0 ÷ 80 °C	SIEMENS	7NG31360AC11-Z C11+Y22+Y23+Y24	10125SAMY024					TERMORESISTENZA	
149	2-N11-TSH-107	TERMOSTATI	vapore spillamenti al collettore ausiliario		220-300 °C	255 °C	PTA-NUOVA FIMA	F100	10125SAMY019					AUMENTO	
150	2 G54 LSL 703	interruttori di livello a vibrazione	Serbatoio azamina				VEGA	61XXNAVXNRXV	10125SAMY005						
151	2 G54 LSL 713	interruttori di livello a vibrazione	Serbatoio fosfato trisodico				VEGA	61XXNAVXNRXV	10125SAMY005						
152	2 N11 PV 101	valvole di regolazione	1° Spillamento Turbina				FLOWERVE	V738 DFVRB	10125SAMY019					FLOWERVE D20	
153	2 N11 ZSH 101	Finecorsa apertura	valvole di regolazione 1° Spillamento Turbina				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY019					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
154	2 N11 ZSL 101	Finecorsa chiusura	valvole di regolazione 1° Spillamento Turbina				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY019					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
155	2 N11 HY 101	VALVOLE A SOLENOIDE	valvole di regolazione 1° Spillamento Turbina						10125SAMY019					CHIUSURA RAPIDA IP 55 - BOBINA CLASSE H	
156	2 N11 ZT 101	TRASMETTITTORE DI POSIZIONE	valvole di regolazione 1° Spillamento Turbina				FLOWERVE	FLOWERVE D20	10125SAMY019					POSIZIONE VALVOLA	
157	2 N11 PV 110	valvole di regolazione	Press. a monte reg. vap. al degasatore				FISHER	GX-4	10125SAMY019						
158	2 N11 HY 110	VALVOLE A SOLENOIDE	Press. a monte reg. vap. al degasatore						10125SAMY019					FORZATURA IN CHIUSURA IP 55 - BOBINA CLASSE H	
159	2 N11 ZSH 110	Finecorsa apertura	Press. a monte reg. vap. al degasatore				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY019					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
160	2 N11 ZSL 110	Finecorsa chiusura	Press. a monte reg. vap. al degasatore				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY019					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
161	2 N11 ZT 110	TRASMETTITTORE DI POSIZIONE	Press. a monte reg. vap. al degasatore				FLOWERVE	FLOWERVE D20	10125SAMY019					POSIZIONE VALVOLA	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
162	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _smc_200 Rev. 02 04/01/2012														
163	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
164	2 N11 TV 115	valvole di regolazione	Vapore allo scamb. aria comburente				FLOWERVE D20	V738 DFNVB	10125SAMY019						
165	2 N11 ZSH 115	Finecorsa apertura	Vapore allo scamb. aria comburente				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY019					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
166	2 N11 ZSL 115	Finecorsa chiusura	Vapore allo scamb. aria comburente				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY019					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
167	2 N11 ZT 115	POSIZIONE VALVOLA	Vapore allo scamb. aria comburente				FLOWERVE D20	V738 DFNVB	10125SAMY019						
168	2 G53 LV 301	valvole di regolazione	Reintegro Acqua Demi Pozzo Caldo Condensatore				FLOWERVE	V725 DFFNB	10125SAMY020						
169	2 G53 ZSH 301	Finecorsa apertura	Reintegro Acqua Demi Pozzo Caldo Condensatore				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY020					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
170	2 G53 ZSL 301	Finecorsa chiusura	Reintegro Acqua Demi Pozzo Caldo Condensatore				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY020					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
171	2 G53 ZT 301	POSIZIONE VALVOLA	Reintegro Acqua Demi Pozzo Caldo Condensatore				FLOWERVE	V725 DFFNB	10125SAMY020					FLOWERVE D20	
172	2 N21 TV 202	valvole di regolazi one	Scambiatore Fumi / Condense - parzializzazione				FLOWERVE	IND351 -	10125SAMY020					APERTO APERTO LATO 1-3 (VIA DIRITTA)	
173	2 N21 ZSH 202	POSIZ. VALVOLA APERTA/CHIUSA	Fumi / Condense - parzializzazione				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY020					(VIA 2-3)	
174	2 N21 ZSL 202	POSIZ. VALVOLA APERTA/CHIUSA	Fumi / Condense - parzializzazione				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY020					(VIA 1-3)	
175	2 N21 ZT 202	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	Fumi / Condense - parzializzazione				FLOWERVE D20	IND351	10125SAMY020						
176	2 N21 LV 203A	valvole di regolazione	Livello Condense Preriscaldatore. B.P				FLOWERVE	V725 DFFNB	10125SAMY021						
177	2 N11 ZSH 203A	Finecorsa apertura	Livello Condense Preriscaldatore. B.P				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY021						
178	2 N11 ZSL 203A	Finecorsa chiusura	Livello Condense Preriscaldatore. B.P				TELEMECANIQUE XCKJ		10125SAMY021						
179	2 N11 ZT 203 A	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	Livello Condense Preriscaldatore. B.P				FLOWERVE	FLOWERVE D20 V725 DFFNB	10125SAMY021						
180	2 N21 LV 203B	valvole di regolazione	Minima Portata Pompe Ripresa Cond. Prerisc. B.P.				FLOWERVE	V738 DFNVO	10125SAMY021						
181	2 N11 ZSH 203B	Finecorsa apertura	Minima Portata Pompe Ripresa Cond. Prerisc. B.P.				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY021					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
182	2 N11 ZSL 203B	Finecorsa chiusura	Minima Portata Pompe Ripresa Cond. Prerisc. B.P.				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY021					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
183	2 N11 ZT 203 B	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	Minima Portata Pompe Ripresa Cond. Prerisc. B.P.				FLOWERVE	FLOWERVE D20 V738 DFNVO	10125SAMY021						
184	2 N21 LV 207A	valvole di regolazione	Livello Condense Scambiatore Aria Comburente				FLOWERVE	V725 DFFNB	10125SAMY021						
185	2 N11 ZSH 207A	Finecorsa apertura	Scambiatore Aria Comburente				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY021					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
186	2 N11 ZSL 207A	Finecorsa chiusura	Scambiatore Aria Comburente				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY021					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
187	2 N11 ZT 207 A	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	Scambiatore Aria Comburente				FLOWERVE	FLOWERVE D20 V725 DFFNB	10125SAMY021						
188	2 N21 LV 207B	valvole di regolazione	Livello serbatoio condense scamb. Aria comburente				FLOWERVE	V725 DFFNB	10125SAMY021						
189	2 N11 ZSH 207B	Finecorsa apertura	Livello serbatoio condense scamb. Aria comburente				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY021					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
190	2 N11 ZSL 207B	Finecorsa chiusura	Livello serbatoio condense scamb. Aria comburente				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY021					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
191	2 N11 ZT 207 B	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	Livello serbatoio condense scamb. Aria comburente				FLOWERVE	FLOWERVE D20 V725 DFFNB	10125SAMY021						
192	2 N11 FE 010	elementi primari per misure di portata	Collettore vapore alla turbina				TECSAS	ISO5167	10125SAMY017					VAPORE	
193	2 N11 FE 210	elementi primari per misure di portata	Collettore vapore alla turbina				TECSAS	ISO5167	10125SAMY020					VAPORE	
194	2 N11 FE 218	elementi primari per misure di portata	Portata acqua desurriscald. by-pass A.P.				TECSAS	ISO5167	10125SAMY018					VAPORE	
195	2 P43 FE 610	elementi primari per misure di portata	Portata collett. premente acqua di raffred.				TECSAS	ISO5167	10125SAMY024					VAPORE	
196	2 P43 FG 615A	Indicatori di Flusso	Acqua di raffr. pompa N21-CB-410-A				RIELS	IVF/SLE 15 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
197	2 P43 FG 615B	Indicatori di Flusso	Acqua di raffr. pompa N21-CB-410-B				RIELS	IVF/SLE 15 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
198	2 P43 FG 615C	Indicatori di Flusso	Acqua di raffr. pompa N21-CB-410-C				RIELS	IVF/SLE 15 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
199	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _smc_200 Rev. 02 04/01/2012														
200	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
201	2 P43 FG 620A	Indicatori di Flusso	Acqua di raffr. Refrig. olio turbina E-101A				RIELS	IVF/SLE 100 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
202	2 P43 FG 620B	Indicatori di Flusso	Acqua di raffr. Refrig. olio turbina E-101B				RIELS	IVF/SLE 100 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
203	2 P43 FG 625	Indicatori di Flusso	Uscita acqua raffredd. Refrig. olio regolaz.				RIELS	IVF/SLE 40 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
204	2 P43 FG 630A	Indicatori di Flusso	Uscita acqua raffredd. Refrig. Aria E-100A				RIELS	IVF/SLE 80 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
205	2 P43 FG 630B	Indicatori di Flusso	Uscita acqua raffredd. Refrig. Aria E-100A				RIELS	IVF/SLE 80 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
206	2 P43 FG 630C	Indicatori di Flusso	Uscita acqua raffredd. Refrig. Aria E-100B				RIELS	IVF/SLE 80 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
207	2 P43 FG 630D	Indicatori di Flusso	Uscita acqua raffredd. Refrig. Aria E-100B				RIELS	IVF/SLE 80 A.N	10125SAMY025					ACQUA RAFFR.	
208	2 N21 LV 302	VALVE - ON-OFF	TROPPO PIENO DEGASATORE				FLOWERVE	V725 DFFNB	10125SAMY016					FORZATURA IN APERTURA	
209	2 N21 ZSH 302	POSIZ. VALVOLA APERTA	TROPPO PIENO DEGASATORE				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY016					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
210	2 N21 ZSL 302	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	TROPPO PIENO DEGASATORE				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY016					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
211	2 N11 PV 102	VALVE - ON-OFF	"II" Spillamento Turbina				FLOWERVE	V725 DFFNB	10125SAMY019					FORZATURA IN CHIUSURA	
212	2 N11 ZSH 102	POSIZ. VALVOLA APERTA	"II" Spillamento Turbina				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY019					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
213	2 N11 ZSL 102	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	"II" Spillamento Turbina				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY019					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
214	2 G53 LV 315	VALVE - ON-OFF	Livello serbatoio piezometrico				FLOWERVE	V725 DFFNB	10125SAMY024					FORZATURA IN CHIUSURA	
215	2 G53 ZSH 315	POSIZ. VALVOLA APERTA	Livello serbatoio piezometrico				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY024					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
216	2 G53 ZSL 315	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	Livello serbatoio piezometrico				TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE XCKJ	10125SAMY024					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
217	2 N11 PV 001	valvole di regolazione	VAPORE DI BY PASS TURBINA AL CONDENSATORE				FLOW SERVE		10125SAMY018					APERTURA RAPIDA E FORZAMENTO IN CHIUSURA	
218	2 N11 ZSH 001	POSIZ. VALVOLA APERTA	VAPORE DI BY PASS TURBINA AL				TELEMECANIQUE		10125SAMY018					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
219	2 N11 ZSL 001	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	VAPORE DI BY PASS TURBINA AL				TELEMECANIQUE		10125SAMY018					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
220	2 N11 ZT 001	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	VAPORE DI BY PASS TURBINA AL				FLOWERVE		10125SAMY018					4 ÷ 20 ma – 2 fili – Smart – protocollo Hart	
221	2 N21 TV 220	valvole di regolazione	VAPORE DI BY PASS TURBINA AL CONDENSATORE				FLOW SERVE	V738 (FO)	10125SAMY018					APERTURA RAPIDA E FORZAMENTO IN CHIUSURA	
222	2 N21 ZSH 220	POSIZ. VALVOLA APERTA	VAPORE DI BY PASS TURBINA AL CONDENSATORE				TELEMECANIQUE		10125SAMY018					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
223	2 N11 ZSL220	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	VAPORE DI BY PASS TURBINA AL CONDENSATORE				TELEMECANIQUE		10125SAMY018					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
224	2 N21 ZT 220	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	VAPORE DI BY PASS TURBINA AL CONDENSATORE				FLOW SERVE		10125SAMY018					4 ÷ 20 ma – 2 fili – Smart – protocollo Hart	
225	2 N11 PV 006	valvole di regolazione	VAPORE DI EMERGENZA ALLA MEDIA PRESSIONE				FLOW SERVE	V724 (FC)	10125SAMY017					CHIUSURA FORZATA	
226	2 N11 ZSH 006	POSIZ. VALVOLA APERTA	VAPORE DI EMERGENZA ALLA MEDIA PRESSIONE				TELEMECANIQUE		10125SAMY017					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
227	2 N11 ZSL006	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	VAPORE DI EMERGENZA ALLA MEDIA PRESSIONE				TELEMECANIQUE		10125SAMY017					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
228	2 N21 ZT 006	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	VAPORE DI EMERGENZA ALLA MEDIA PRESSIONE				FLOW SERVE		10125SAMY017					4 ÷ 20 ma – 2 fili – Smart – protocollo Hart	
229	2 N21 TV 215	valvole di regolazione	VAPORE DI EMERGENZA ALLA MEDIA PRESSIONE				FLOW SERVE	V738 (FC)	10125SAMY017						
230	2 N21 ZSH 215	POSIZ. VALVOLA APERTA	VAPORE DI EMERGENZA ALLA MEDIA PRESSIONE				TELEMECANIQUE		10125SAMY017					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
231	2 N11 ZSL 215	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	VAPORE DI EMERGENZA ALLA MEDIA PRESSIONE				TELEMECANIQUE		10125SAMY017					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
232	2 N21 ZT 215	TRASMETTITORE DI POSIZIONE	VAPORE DI EMERGENZA ALLA MEDIA PRESSIONE				FLOW SERVE		10125SAMY017					2 fili – Smart – protocollo Hart	
233	2 N21 TV 225	valvole ON-OFF	ATTEMPERAMENTO VAPORE DAL COLL. DRENAGGI				FLOW SERVE	V738 (FO)	10125SAMY022					VALVOLE A SOLENOIDE	
234	2 N21 ZSH 225	POSIZ. VALVOLA APERTA	ATTEMPERAMENTO VAPORE DAL COLL. DRENAGGI				TELEMECANIQUE		10125SAMY022					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
235															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
236	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _smc_200 Rev. 02 04/01/2012														
237	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
238	2 N21 ZSL225	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	ATTEMPERAMENTO VAPORE DAL COLL. DRENAGGI				TELEMECANIQUE		10125SAMY022					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
239	2 N21 TV 395	valvole ON-OFF	ATTEMPERAMENTO ACQUA SATURA TROPPO PIENO DEGAS.				FLOW SERVE	V738 (FO)	10125SAMY016					VALVOLE A SOLENOIDE	
240	2 P42 ZSH 395	POSIZ. VALVOLA APERTA	ATTEMPERAMENTO ACQUA SATURA TROPPO PIENO DEGAS.				TELEMECANIQUE		10125SAMY016					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
241	2 P42 ZSL395	POSIZ. VALVOLA CHIUSA	ATTEMPERAMENTO ACQUA SATURA TROPPO PIENO DEGAS.				TELEMECANIQUE		10125SAMY016					MICROINTERRUTTORE - SIGILLATO	
242	2 N11 MOV 002	valvole ON-OFF	INTERCETTAZIONE VAPORE PRINC. ALLA TURBINA				AUMA	SA-AC14.5 A63 F14	10125SAMY017					PROFIBUS – DP	
243														MOTORIZZATO	
244	2 N11 MOV 007	valvole ON-OFF	INTERCETTAZIONE VAPORE STAZ. BY-PASS M.P.				AUMA	SA-AC07.5 A90 F10	10125SAMY017					PROFIBUS – DP	
245														MOTORIZZATO	
246	2 N11 MOV 051	valvole ON-OFF	INTERCETTAZIONE VAPORE ALLA TURBOPOMPA				AUMA	SA-AC07.5 A90 F10	10125SAMY017					PROFIBUS – DP	
247														MOTORIZZATO	
248	2 N11 MOV 103	valvole ON-OFF	INTERCETTAZIONE III SPILLAMENTO TURBINA				AUMA	SA-AC10.1R A90 F10	10125SAMY019					PROFIBUS – DP	
249														MOTORIZZATO	
250	2 N23 MOV 503	valvole ON-OFF	INTERCETT. DRENAGGIO AVV. DA VAPORE PRINC.				AUMA	SA-AC07.5 A90 F10	10125SAMY023					PROFIBUS – DP	
251	2 N11 PSV 105	valvole di sicurezza	Pressione Collettore Vapore Ausiliario			Operating pressure – Max barg 2,5	BESA		10125SAMY019					VALVOLA DI SICUREZZA	
252	2 N21 PSV 221	valvole di sicurezza	Preriscaldatore B.P. lato Acqua			Operating pressure – Max barg 6	BESA		10125SAMY020					VALVOLA DI SICUREZZA	
253	2 N21 PSV 227	valvole di sicurezza	Ingresso Condensato Scambiatore Fumi / Condense			Operating pressure – Max barg 5,5	BESA		10125SAMY020					VALVOLA DI SICUREZZA	
254	2 N21 PSV 130	valvole di sicurezza	Preriscaldatore B.P. Lato Vapore			Operating pressure – Max barg 0,13	BESA		10125SAMY021					VALVOLA DI SICUREZZA	
255	2 N11 PI 004	Manometri	Pressione vapore alla turbina		BAR 0 ÷ 60	BAR 0 ÷ 60	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY017					Classe 1	
256	2 N11 PI 012	Manometri	Pressione vapore al gruppo vuoto		BAR 0 ÷ 60	BAR 0 ÷ 60	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY017					Classe 1	
257	2 N11 PI 108	Manometri	Pressione vapore collettore ausiliario		BAR 0 ÷ 10	BAR 0 ÷ 10	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY019					Classe 1	
258	2 N11 PI 053	Manometri	Pressione Vapore alla turbopompa		BAR 0 ÷ 60	BAR 0 ÷ 60	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY017					Classe 1	
259	2 N11 PI 056	Manometri	Pressione vapore scarico turbopompa		BAR 0 ÷ 10	BAR 0 ÷ 10	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY016					Classe 1	
260	2 N11 PI 109	Manometri	Press. a monte reg. vap. al degasatore		BAR 0 ÷ 10	BAR 0 ÷ 10	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY019					Classe 1	
261	2 N11 PI 111	Manometri	Pressione vapore al degasatore		BAR 0 ÷ 10	BAR 0 ÷ 10	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY019					Classe 1	
262	2 N11 PI 114	Manometri	Press. a monte reg. vap. allo scamb. aria comburente		BAR 0 ÷ 10	BAR 0 ÷ 10	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY019					Classe 1	
263	2 N11 PI 117	Manometri	Pressione vapore allo scamb. aria comburente		BAR 0 ÷ 10	BAR 0 ÷ 10	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY019					Classe 1	
264	2 N11 PI 129	Manometri	Pressione vapore terzo spillamento		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY019					Classe 1	
265	2 N11 PI 132	Manometri	Pressione vapore terzo spillamento a prerisc. B.P.		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY019					Classe 1	
266	2 N11 PI 016	Manometri	Press. Vap. a valle by-pass A.P.		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY018					Classe 1	
267	2 N21 PI 213	Manometri	Press. Condensat. Ingresso condensatore vapore tenute.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY020					Classe 1	
268	2 N21 PI 217	Manometri	Pressione condensato ingresso prerisc. B.P.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY020					Classe 1	
269	2 N21 PI 223	Manometri	Pressione condensato uscita prerisc. B.P.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY020					Classe 1	
270	2 N21 PI 229	Manometri	Pressione condensato uscita prerisc. B.P.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY020					Classe 1	
271	2 N21 PI 237	Manometri	Press. serbatoio condense preriscald. B.P.		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	
272	2 N21 PI 238A	Manometri	Asp. pompa CB-240A		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
273	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _smc_200 Rev. 02 04/01/2012														
274	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
275	2 N21 PI 238B	Manometri	Asp. pompa CB-240B		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	
276	2 N21 PI 239A	Manometri	Premente pompa CB-240A		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	
277	2 N21 PI 239B	Manometri	Premente pompa CB-240B		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	
278	2 N21 PI 248A	Manometri	Asp. pompa CB-250A		BAR 0 ÷ 6	BAR 0 ÷ 6	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	
279	2 N21 PI 248B	Manometri	Asp. pompa CB-250B		BAR 0 ÷ 6	BAR 0 ÷ 6	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	
280	2 N21 PI 249A	Manometri	Premente pompa CB-250A		BAR 0 ÷ 6	BAR 0 ÷ 6	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	
281	2 N21 PI 249B	Manometri	Premente pompa CB-250B		BAR 0 ÷ 6	BAR 0 ÷ 6	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	
282	2 N21 PI 317	Manometri	Pressione serbatoio degasatore		BAR 0 ÷ 10	BAR 0 ÷ 10	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY016					Classe 1	
283	2 N23 PI 501	Manometri	Pressione collettore drenaggi		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY022					Classe 1	
284	2 N23 PI 508	Manometri	Pressione serbatoio raccolta drenaggi		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY022					Classe 1	
285	2 N23 PI 511A	Manometri	Press. asp. pompa CB-510A ripresa drenaggi		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY022					Classe 1	
286	2 N23 PI 511B	Manometri	Press. asp. pompa CB-510B ripresa drenaggi		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY022					Classe 1	
287	2 N23 PI 512B	Manometri	Press. prem. pompa CB-510B ripr. drenaggi		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY022					Classe 1	
288	2 P43 PI 601A	Manometri	Aspir. pompa CB-610A acqua raffreddamento		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY024					Classe 1	
289	2 P43 PI 601B	Manometri	Aspir. pompa CB-610B acqua raffreddamento		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY024					Classe 1	
290	2 P43 PI 602A	Manometri	Prem. pompa CB-610A acqua raffr.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY024					Classe 1	
291	2 P43 PI 602B	Manometri	Prem. pompa CB-610B acqua raffr.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY024					Classe 1	
292	2 P43 PI 606	Manometri	Collett. premente acqua raffr.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY024					Classe 1	
293	2 P43 PI 616	Manometri	Uscita acqua raffr. pompe alim. cald.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY025					Classe 1	
294	2 P43 PI 621	Manometri	Uscita acqua di raffr. Refr. olio turbina		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY025					Classe 1	
295	2 P43 PI 632A	Manometri	Uscita acqua di raffr. Refr.“A”Aria gener.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY025					Classe 1	
296	2 P43 PI 632B	Manometri	Uscita acqua di raffr. Refr.“B”Aria gener.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY025					Classe 1	
297	2 P43 PI 632C	Manometri	Uscita acqua di raffr. Refr.“C”Aria gener.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY025					Classe 1	
298	2 P43 PI 632D	Manometri	Uscita acqua di raffr. Refr.“D”Aria gener.		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY025					Classe 1	
299	2 P43 PI 636	Manometri	Uscita acqua di raffr. campionam e coclea		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY025					Classe 1	
300	2 P43 PI 642	Manometri	Collett. acqua raffr. ingresso Aerotermini		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY024					Classe 1	
301	2 P43 PI 648	Manometri	Collett. acqua raffr. uscita Aerotermini		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY024					Classe 1	
302	2 P51 PI 951	Manometri	INGRESSO ARIA STRUMENTI		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY030					Classe 1	
303	2 P51 PI 991	Manometri	INGRESSO ARIA SERVIZI		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY031					Classe 1	
304	2 G54 PI 705A	Manometri	Prem. pompa CF-710A iniezione azamina		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY005					Classe 1	
305	2 G54 PI 705B	Manometri	Prem. pompa CF-710B iniezione azamina		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY005					Classe 1	
306	2 N23 PI 512A	Manometri	Press. prem. pompa CB-510A ripr. drenaggi		BAR 0 ÷ 16	BAR 0 ÷ 16	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY022					Classe 1	
307	2 G54 PI 715A	Manometri	Prem. pompa CF-720A iniezione fosfato		BAR 0 ÷ 160	BAR 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY005					Classe 1	
308	2 G54 PI 715B	Manometri	Prem. pompa CF-720B iniezione fosfato		BAR 0 ÷ 160	BAR 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	1.20.3.A.G	10125 SAMY005					Classe 1	
309	2-N11-TI-003	termometri	Temp. Collettore vapore principale		°C 0 ÷ 600	°C 0 ÷ 600	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY017					Classe 1	
310															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
311	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _smc_200 Rev. 02 04/01/2012														
312	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
313	2-N11-TI-011	termometri	Temp. vapore al gruppo vuoto		°C 0 ÷ 600	°C 0 ÷ 600	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY017					Classe 1	
314	2-N11-TI-019	termometri	Temp. vapore a valle by-pass M.P.		°C 0 ÷ 300	°C 0 ÷ 300	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY017					Classe 1	
315	2-N11-TI-052	termometri	Temp. vapore alla turbopompa		°C 0 ÷ 600	°C 0 ÷ 600	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY017					Classe 1	
316	2-N11-TI-055	termometri	Temp. vapore scarico turbopompa		°C 0 ÷ 300	°C 0 ÷ 300	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY016					Classe 1	
317	2-N11-TI-013	termometri	Temp. vapore a monte by-pass A.P.		°C 0 ÷ 600	°C 0 ÷ 600	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY018					Classe 1	
318	2-N11-TI-014	termometri	Temp. vapore a valle by-pass A.P.		°C 0 ÷ 300	°C 0 ÷ 300	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY018					Classe 1	
319	2-N11-TI-112	termometri	Temp. vapore al degasatore		°C 0 ÷ 250	°C 0 ÷ 250	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY019					Classe 1	
320	2-N11-TI-116	termometri	Temp. vapore allo scambiatore aria comb.		°C 0 ÷ 250	°C 0 ÷ 250	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY019					Classe 1	
321	2-N11-TI-131	termometri	Temp. vapore terzo spill. a prerisc. B.P.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY019					Classe 1	
322	2-N21-TI-212	termometri	Temp. condensato ingr. cond. Gr. Vuoto		°C 0 ÷ 100	°C 0 ÷ 100	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY020					Classe 1	
323	2-N21-TI-214	termometri	Temp. condensato uscita cond. Gr. Vuoto		°C 0 ÷ 100	°C 0 ÷ 100	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY020					Classe 1	
324	2-N21-TI-218	termometri	Temp. condensato ingr. prerisc. B.P.		°C 0 ÷ 100	°C 0 ÷ 100	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY020					Classe 1	
325	2-N21-TI-226	termometri	Temp. condensato a monte parzializz.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY020					Classe 1	
326	2-N21-TI-263	termometri	Temp. condensato ingr. scamb. fumi/cond.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY020					Classe 1	
327	2-N21-TI-264	termometri	Temp. condens. uscita scamb. fumi/cond.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY020					Classe 1	
328	2-N21-TI-228	termometri	Temp. condens. a monte parzial. fumi/cond.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY020					Classe 1	
329	2-N21-TI-237	termometri	Temp. aspirante pompe cond. prerisc B.P.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY021					Classe 1	
330	2-N21-TI-247	termometri	Temp. aspirante pompe cond. aria comb.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY021					Classe 1	
331	2-N21-TI-252	termometri	Temp. condense scamb. aria comb. al deg.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY021					Classe 1	
332	2-N23-TI-512	termometri	Temp. aspirante pompe ripresa drenaggi		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY022					Classe 1	
333	2-N21-TI-316	termometri	Temp. serbatoio degasatore		°C 0 ÷ 250	°C 0 ÷ 250	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY016					Classe 1	
334	2-N21-TI-422	termometri	Temp. ingr. acqua alim. econom. esterno		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY016					Classe 1	
335	2-N21-TI-423	termometri	Temp. uscita acqua alim. econom. esterno		°C 0 ÷ 250	°C 0 ÷ 250	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY016					Classe 1	
336	2-P43-TI-607	termometri	Temp. collettore prem. acqua di raffredd.		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY024					Classe 1	
337	2-P43-TI-631A	termometri	Temp. uscita acqua raffr. refr. A aria gen.		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY025					Classe 1	
338	2-P43-TI-631B	termometri	Temp. uscita acqua raffr. refr. B aria gen.		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY025					Classe 1	
339	2-P43-TI-631C	termometri	Temp. uscita acqua raffr. refr. C aria gen.		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY025					Classe 1	
340	2-P43-TI-631D	termometri	Temp. uscita acqua raffr. refr. D aria gen.		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY025					Classe 1	
341	2-P43-TI-637	termometri	Acqua raffr. Campion. Coclee II-III passo		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TG.859.G	10125 SAMY025					Classe 1	
342	2-P43-TI-617	termometri	Acqua raffr. pompe alimento		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY025					Classe 1	
343	2-P43-TI-622	termometri	Acqua raffr. refriger olio turbina e regol.		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY025					Classe 1	
344	2-P43-TI-644	termometri	Temp. collett. acqua raffredd. ingr. aeroter.		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY024					Classe 1	
345	2-P43-TI-647	termometri	Collett. acqua raffredd. uscita aerotermini		°C 0 ÷ 80	°C 0 ÷ 80	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY024					Classe 1	
346	2-N21-TI-222	termometri	Temp. condensato uscita prerisc. B.P.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY020					Classe 1	
347	2-N21-TI-235	termometri	Temp. Preriscaldatore B.P.		°C 0 ÷ 160	°C 0 ÷ 160	NUOVA FIMA	6.TB.899.G	10125 SAMY021					Classe 1	
348	2 N21 PI 234	Manometri	Press. preriscaldatore B.P.		BAR -1 ÷ 5	BAR -1 ÷ 5	NUOVA FIMA	1.20.2.A.G	10125 SAMY021					Classe 1	