

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
2	LINEA FUMI			ELENCO STRUMENTI											
3	Dicitune			Descrizione											
4	Sigla Strumento			Codifica dello strumento secondo quanto riportato nella "Guida di progettazione" ARIA srl											
5	Tipo			Descrizione della tipologia dello strumento											
6	Servizio			Descrizione della funzione che lo strumento riveste nella specifica parte dell'impianto											
7	Pos.			Indica se lo strumento è installato in campo (L), in armadio strumenti (A), su quadro locale (QL), su quadro principale di controllo (QP)											
8	Campo Scala			Valore del campo scala dello strumento in unità ingegneristiche											
9	Taratura			Valore della taratura del fondo scala per i segnali analogici e del valore di settaggio per gli strumenti a scatto in unità ingegneristiche											
10	Costruttore			Indica il nome del costruttore dello strumento											
11	Modello			Indica il modello dello strumento completo del codice di ordinazione											
12	P&ID			disegno dello schema idraulico su cui è riportato lo strumento											
13	DIS. Di Sistemaz.			disegno di sistemazione impiantistica su cui è riportato lo strumento											
14	Data Sheet Strumento			Numero di disegno del data sheet dello strumento indicante anche il numero della pagina											
15	Tipico Montaggio			Numero del disegno dello schema tipico di installazione di riferimento per lo strumento											
16	Junction Box			Numero di disegno dove è riportata la cassetta di giunzione a cui è collegato lo strumento Spazio riservato ad eventuali note											
17	Note			Spazio riservato ad eventuali note											
18	Revisione			Indice di revisione relativo al singolo strumento.											
19	Rif. (1)			Strumento fornito con la relativa macchina (coclea, rotocella, valvola, etc.)											
20	Rif. (2)			Pressostato con indicazione locale											
21	Rif. (3)			Strumento fornito con package di dosaggio											
22	Rif. (4)			Strumento fornito con package bruciatore											
23	Rif. (5)			Trasmettitore su indicatore di livello magnetico											
24	Rif. (6)			Strumento installato in area classificata Zona 2, Gruppo IIA, Gas e Vapori, classe di temperatura T1											
25	N.B.			RIMPIAZZARE IL SUFFISSO "L2" CON "L3" PER LINEA 3											
27	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
28	L2-S20-LSH414	Livellostato	Scarico di emergenza ceneri ESP	L					10125ATMY0	1	104		L2-R33-TDJAT-010-CC L2-R33-TDJAT-052		02A
29	L2-S20-PT438	Trasm pressione	Ingresso ESP L2-S20-IL020	L		-500...+50			10125ATMY0	1	24		L2-R33-TDJAT-001-CI		2
30	L2-S20-SSL008	Sensore rotazione	Scuotitore L2-S20-SL008	L					10125ATMY0	1	85		L2-R24-LP209X		2
31	L2-S20-SSL009	Sensore rotazione	Scuotitore L2-S20-SL009	L					10125ATMY0	1	85		L2-R24-LP209X		2
32	L2-S20-SSL010	Sensore rotazione	Scuotitore L2-S20-SL010	L					10125ATMY0	1	85		L2-R24-LP209X		2
33	L2-S20-SSL011	Sensore rotazione	Scuotitore L2-S20-SL011	L					10125ATMY0	1	85		L2-R24-LP209X		2
34	L2-S20-SSL012	Sensore rotazione	Scuotitore L2-S20-SL012	L					10125ATMY0	1	85		L2-R24-LP209X		2
35	L2-S20-SSL013	Sensore rotazione	Coclea L2-S20-IP013	L					10125ATMY0	1	86		L2-R33-TDJAT-010-CC		2
36	L2-S20-SSL014	Sensore rotazione	Rotocella L2-S20-AV014	L					10125ATMY0	1	87		L2-R33-TDJAT-010-CC		2
37	L2-S20-SSL021	Sensore rotazione	Coclea L2-S20-IP021	L					10125ATMY0	1	91		L2-R33-TDJAT-010-CC		02A
38	L2-S20-TE424	Termoelemento	Tramoggia ESP L2-S20-IL020	L					10125ATMY0		40		\		2
39	L2-S20-TT424	Trasm temperatura	Tramoggia ESP L2-S20-IL020	L		0...250 °C			10125ATMY0	1	63		L2-R24-LP209X		2
40	L2-S20-TE425	Termoelemento	Tramoggia ESP L2-S20-IL020	L					10125ATMY0		41		\		2
41	L2-S20-TT425	Trasm temperatura	Tramoggia ESP L2-S20-IL020	L		0...250 °C			10125ATMY0	1	64		L2-R24-LP209X		2
42	L2-S20-TW437	Pozzetto termometrico	Ingresso ESP L2-S20-IL020	L					10125ATMY0	\	48		\		
43	L2-S20-TE437	Termoelemento	Ingresso ESP L2-S20-IL020	L					10125ATMY0		48		\		2
44	L2-S20-TT437	Trasm temperatura	Ingresso ESP L2-S20-IL020	L		0...300 °C			10125ATMY0	1	71		L2-R33-TDJAT-001-CI		2
45	L2-S20-TW439	Pozzetto termometrico	Aria preriscaldamento ESP L2-S20-IL020	L					10125ATMY0	\	49		\		
46	L2-S20-TE439	Termoelemento	Aria preriscaldamento ESP L2-S20-IL020	L					10125ATMY0		49		\		2
47	L2-S20-TT439	Trasm temperatura	Aria preriscaldamento ESP L2-S20-IL020	L		0...250 °C			10125ATMY0	1	72		L2-R24-LP209X		2
48	L2-S20-LSL401	Livellostato	Trasformatore L2-S20-SH001	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP229X	-1	2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
49	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_ats_552 Rev. 02 04/01/2012		
50	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
51	L2-S20-PSH401	Pressostato	Trasformatore L2-S20-SH001	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP229X	-1	2
52	L2-S20-TSH401	Termostato	Trasformatore L2-S20-SH001	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP229X	-1	2
53	L2-S20-TSHH401	Termostato	Trasformatore L2-S20-SH001	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP229X	-1	2
54	L2-S20-LSL402	Livellostato	Trasformatore L2-S20-SH002	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP230X	-1	2
55	L2-S20-PSH402	Pressostato	Trasformatore L2-S20-SH002	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP230X	-1	2
56	L2-S20-TSH402	Termostato	Trasformatore L2-S20-SH002	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP230X	-1	2
57	L2-S20-TSHH402	Termostato	Trasformatore L2-S20-SH002	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP230X	-1	2
58	L2-S20-TSHH423	Termostato	Resistenza L2-S20-BI023	L					10125ATMY0	1			L2-R24-LP209X	-1	2
59	L2-S20-TSHL426	Termostato	Resistenza L2-S20-BI026	L					10125ATMY0	1	35		L2-R24-LP209X		2
60	L2-S20-TSHL426B	Termostato	Resistenza L2-S20-BI022	L					10125ATMY0	1	38		L2-R24-LP209X		02A
61	L2-S20-AT450	Analizzatore concentr. polveri	Fumi uscita FAM L2-S20-IL031	L		0...200 mg/Nm3			10125ATMY0	2	10		L2-R24-LP207X		2
62	L2-S20-LSH417	Livellostato	Scarico di emergenza ceneri FAM	L					10125ATMY0	2	105		L2-R33-TDJAT-011-CC L2-R33-TDJAT-051		02A
63	L2-S20-PDT451	Trasm pressione differenziale	FAM L2-S20-IL031	L		0...300 mmH2O			10125ATMY0	2	32		L2-R24-LP207X		2
64	L2-S20-PI463	Indicatore locale	Circuito preriscaldamento FAM L2-S20-	L					10125ATMY0		-21		\	-2	02A
65	L2-S20-PSL463	Pressostato	Circuito preriscaldamento FAM L2-S20-	L					10125ATMY0	2	21		L2-R33-TDJAT-011-CI	-2	02A
66	L2-S20-PSL467	Pressostato	Collettore aria FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2	22		L2-R24-LP207X		2
67	L2-S20-PI468	Manometro	Collettore aria FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	\	19		\		2
68	L2-S20-PT499	Trasm pressione	Fumi uscita FAM L2-S20-IL031	L		-1000...+50			10125ATMY0	2	25		L2-R33-TDJAT-002-CI		2
69	L2-S20-SSL015A	Sensore rotazione	Coclea L2-S20-IP015A	L					10125ATMY0	2	88		L2-R33-TDJAT-011-CI		2
70	L2-S20-SSL015B	Sensore rotazione	Coclea L2-S20-IP015B	L					10125ATMY0	2	88		L2-R33-TDJAT-011-CI		2
71	L2-S20-SSL016	Sensore rotazione	Coclea L2-S20-IP016	L					10125ATMY0	2	89		L2-R33-TDJAT-011-CI		2
72	L2-S20-SSL017	Sensore rotazione	Rotocella L2-S20-AV017	L					10125ATMY0	2	90		L2-R33-TDJAT-011-CI		2
73	L2-S20-TE427	Termoelemento	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		42		\		2
74	L2-S20-TT427	Trasm temperatura	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	65		L2-R24-LP207X		2
75	L2-S20-TE428	Termoelemento	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		43		\		2
76	L2-S20-TT428	Trasm temperatura	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	66		L2-R24-LP207X		2
77	L2-S20-TE429	Termoelemento	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		44		\		2
78	L2-S20-TT429	Trasm temperatura	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	67		L2-R24-LP207X		2
79	L2-S20-TE430	Termoelemento	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		45		\		2
80	L2-S20-TT430	Trasm temperatura	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	68		L2-R24-LP207X		2
81	L2-S20-TE431	Termoelemento	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		46		\		2
82	L2-S20-TT431	Trasm temperatura	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	69		L2-R24-LP207X		2
83	L2-S20-TE432	Termoelemento	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		47		\		2
84	L2-S20-TT432	Trasm temperatura	Tramoggia FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	70		L2-R24-LP207X		2
85	L2-S20-TSHL433A	Termostato	Resistenza L2-S20-BI033A	L					10125ATMY0	2	36		L2-R24-LP207X		2
86	L2-S20-TSHL433B	Termostato	Resistenza L2-S20-BI033B	L					10125ATMY0	2	36		L2-R24-LP207X		2
87	L2-S20-TSHL434	Termostato	Resistenza L2-S20-BI034	L					10125ATMY0	2	37		L2-R24-LP207X		2
88	L2-S20-TSHH435	Termostato	Resistenza L2-S20-BI035	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-021-CC	-1	2
89	L2-S20-TSHH436	Termostato	Resistenza L2-S20-BI036	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-021-CC	-1	2
90	L2-S20-TW440	Pozzetto termometrico	Fumi uscita ESP L2-S20-IL020	L					10125ATMY0	\	50		\		
91	L2-S20-TE440	Termoelemento	Fumi uscita ESP L2-S20-IL020	L					10125ATMY0		50		\		2
92	L2-S20-TT440	Trasm temperatura	Fumi uscita ESP L2-S20-IL020	L		0...250 °C			10125ATMY0	1	73		L2-R33-TDJAT-002-CI		2
93	L2-S20-TW442A	Pozzetto termometrico	Fumi ingresso FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	\	51		\		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
94	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
95	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
96	L2-S20-TE442A	Termoelemento	Fumi ingresso FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		51		\		2
97	L2-S20-TT442A	Trasm temperatura	Fumi ingresso FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	74		L2-R33-TDJAT-002-CI		2
98	L2-S20-TW442B	Pozzetto termometrico	Fumi ingresso FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	\	51		\		
99	L2-S20-TE442B	Termoelemento	Fumi ingresso FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		51		\		2
100	L2-S20-TT442B	Trasm temperatura	Fumi ingresso FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	74		L2-R33-TDJAT-002-CI		2
101	L2-S20-TW422	Pozzetto termometrico	Aria preriscaldamento FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	\	39		\		
102	L2-S20-TE422	Termoelemento	Aria preriscaldamento FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		39		\		2
103	L2-S20-TT422	Trasm temperatura	Aria preriscaldamento FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	62		L2-R33-TDJAT-002-CI		2
104	L2-S20-TW449	Pozzetto termometrico	Fumi uscita FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	\	52		\		
105	L2-S20-TE449	Termoelemento	Fumi uscita FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0		52		\		2
106	L2-S20-TT449	Trasm temperatura	Fumi uscita FAM L2-S20-IL031	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	75		L2-R33-TDJAT-002-CI		2
107	L2-S20-TW457	Pozzetto termometrico	Aria pressurizzazione	L					10125ATMY0	\	53		\		
108	L2-S20-TE457	Termoelemento	Aria pressurizzazione	L					10125ATMY0		53		\		2
109	L2-S20-TT457	Trasm temperatura	Aria pressurizzazione	L		0...250 °C			10125ATMY0	2	76		L2-R33-TDJAT-002-CI		2
110	L2-S20-PCV110	Valvola autoregolatrice	Collettore aria FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	\	92		\		2
111	L2-S20-ZSH407A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
112	L2-S20-ZSL407A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
113	L2-S20-ZSH407B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
114	L2-S20-ZSL407B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
115	L2-S20-ZSH407C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107C	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
116	L2-S20-ZSL407C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107C	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
117	L2-S20-ZSH407D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107D	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
118	L2-S20-ZSL407D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107D	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
119	L2-S20-ZSH407E	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107E	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
120	L2-S20-ZSL407E	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107E	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
121	L2-S20-ZSH407F	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107F	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
122	L2-S20-ZSL407F	Finecorsa	Valvola L2-S20-FY107F	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-015-CC	-1	2
123	L2-S20-HY411	Elettrovalvola	Valvola L2-S20-FE411	L					10125ATMY0	2	94		L2-R33-TDJAT-035-CC		02B
124	L2-S20-HY412	Elettrovalvola	Valvola L2-S20-FE412	L					10125ATMY0	2	95		L2-R33-TDJAT-035-CC		02B
125	L2-S20-ZSH441	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ441	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-021-CC	-1	2
126	L2-S20-ZSL441	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ441	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-021-CC	-1	2
127	L2-S20-HY441	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ441	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-035-CC	-1	02B
128	L2-S20-ZSH443A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ443A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-012-CC	-1	2
129	L2-S20-ZSL443A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ443A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-012-CC	-1	2
130	L2-S20-HY443A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ443A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-030-CC	-1	02B
131	L2-S20-ZSH443B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ443B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-012-CC	-1	2
132	L2-S20-ZSL443B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ443B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-012-CC	-1	2
133	L2-S20-HY443B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ443B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-030-CC	-1	02B
134	L2-S20-ZSH444A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ444A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-012-CC	-1	2
135	L2-S20-ZSL444A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ444A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-012-CC	-1	2
136	L2-S20-HY444A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ444A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-030-CC	-1	02B
137	L2-S20-ZSH444B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ444B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-012-CC	-1	2
138	L2-S20-ZSL444B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ444B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-012-CC	-1	2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
139	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_ats_552 Rev. 02 04/01/2012		
140	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
141	L2-S20-HY444B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ444B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-030-CC	-1	02B
142	L2-S20-ZSH445A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ445A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-013-CC	-1	2
143	L2-S20-ZSL445A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ445A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-013-CC	-1	2
144	L2-S20-HY445A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ445A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-031-CC	-1	02B
145	L2-S20-ZSH445B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ445B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-013-CC	-1	2
146	L2-S20-ZSL445B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ445B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-013-CC	-1	2
147	L2-S20-HY445B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ445B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-031-CC	-1	02B
148	L2-S20-ZSH446A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ446A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-013-CC	-1	2
149	L2-S20-ZSL446A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ446A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-013-CC	-1	2
150	L2-S20-HY446A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ446A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-031-CC	-1	02B
151	L2-S20-ZSH446B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ446B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-013-CC	-1	2
152	L2-S20-ZSL446B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ446B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-013-CC	-1	2
153	L2-S20-HY446B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ446B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-031-CC	-1	02B
154	L2-S20-ZSH447A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ447A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-014-CC	-1	2
155	L2-S20-ZSL447A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ447A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-014-CC	-1	2
156	L2-S20-HY447A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ447A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-032-CC	-1	02B
157	L2-S20-ZSH447B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ447B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-014-CC	-1	2
158	L2-S20-ZSL447B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ447B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-014-CC	-1	2
159	L2-S20-HY447B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ447B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-032-CC	-1	02B
160	L2-S20-ZSH448A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ448A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-014-CC	-1	2
161	L2-S20-ZSL448A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ448A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-014-CC	-1	2
162	L2-S20-HY448A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ448A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-032-CC	-1	02B
163	L2-S20-ZSH448B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ448B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-014-CC	-1	2
164	L2-S20-ZSL448B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ448B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-014-CC	-1	2
165	L2-S20-HY448B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ448B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-032-CC	-1	02B
166	L2-S20-ZSH452	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ452	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-020-CC	-1	2
167	L2-S20-ZSL452	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ452	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-020-CC	-1	2
168	L2-S20-HY452	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ452	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-036-CC	-1	02B
169	L2-S20-ZSH455	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ455	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-021-CC	-1	2
170	L2-S20-ZSL455	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ455	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-021-CC	-1	2
171	L2-S20-HY455	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ455	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-035-CC	-1	02B
172	L2-S20-ZSH456	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ456	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-021-CC	-1	2
173	L2-S20-ZSL456	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ456	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-021-CC	-1	2
174	L2-S20-HY456A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ456	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-035-CC	-1	02B
175	L2-S20-HY456B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ456	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-035-CC	-1	02B
176	L2-S20-ZSH458	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ458	L					10125ATMY0	2	96		L2-R33-TDJAT-020-CC	-1	2
177	L2-S20-ZSL458	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ458	L					10125ATMY0	2	96		L2-R33-TDJAT-020-CC	-1	2
178	L2-S20-HY458	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ458	L					10125ATMY0	2	96		L2-R33-TDJAT-036-CC	-1	02B
179	L2-S20-HY469A	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
180	L2-S20-HY469B	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
181	L2-S20-HY469C	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
182	L2-S20-HY469D	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
183	L2-S20-HY469E	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
184	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
185	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
186	L2-S20-HY469F	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
187	L2-S20-HY469G	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
188	L2-S20-HY469H	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
189	L2-S20-HY469I	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
190	L2-S20-HY469L	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
191	L2-S20-HY469M	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
192	L2-S20-HY469N	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
193	L2-S20-HY469O	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
194	L2-S20-HY469P	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
195	L2-S20-HY469Q	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
196	L2-S20-HY470A	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
197	L2-S20-HY470B	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
198	L2-S20-HY470C	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
199	L2-S20-HY470D	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
200	L2-S20-HY470E	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
201	L2-S20-HY470F	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
202	L2-S20-HY470G	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
203	L2-S20-HY470H	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
204	L2-S20-HY470I	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
205	L2-S20-HY470L	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
206	L2-S20-HY470M	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
207	L2-S20-HY470N	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
208	L2-S20-HY470O	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
209	L2-S20-HY470P	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
210	L2-S20-HY470Q	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
211	L2-S20-HY471A	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
212	L2-S20-HY471B	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
213	L2-S20-HY471C	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
214	L2-S20-HY471D	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
215	L2-S20-HY471E	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
216	L2-S20-HY471F	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
217	L2-S20-HY471G	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
218	L2-S20-HY471H	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
219	L2-S20-HY471I	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
220	L2-S20-HY471L	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
221	L2-S20-HY471M	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
222	L2-S20-HY471N	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
223	L2-S20-HY471O	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
224	L2-S20-HY471P	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
225	L2-S20-HY471Q	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
226	L2-S20-HY472A	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
227	L2-S20-HY472B	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
228	L2-S20-HY472C	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
229	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID_ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
230	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
231	L2-S20-HY472D	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
232	L2-S20-HY472E	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
233	L2-S20-HY472F	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
234	L2-S20-HY472G	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
235	L2-S20-HY472H	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
236	L2-S20-HY472I	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
237	L2-S20-HY472L	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
238	L2-S20-HY472M	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
239	L2-S20-HY472N	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
240	L2-S20-HY472O	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
241	L2-S20-HY472P	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
242	L2-S20-HY472Q	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
243	L2-S20-HY473A	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
244	L2-S20-HY473B	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
245	L2-S20-HY473C	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
246	L2-S20-HY473D	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
247	L2-S20-HY473E	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
248	L2-S20-HY473F	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
249	L2-S20-HY473G	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
250	L2-S20-HY473H	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
251	L2-S20-HY473I	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
252	L2-S20-HY473L	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
253	L2-S20-HY473M	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
254	L2-S20-HY473N	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
255	L2-S20-HY473O	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
256	L2-S20-HY473P	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
257	L2-S20-HY473Q	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
258	L2-S20-HY474A	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
259	L2-S20-HY474B	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
260	L2-S20-HY474C	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
261	L2-S20-HY474D	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
262	L2-S20-HY474E	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
263	L2-S20-HY474F	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
264	L2-S20-HY474G	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
265	L2-S20-HY474H	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
266	L2-S20-HY474I	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
267	L2-S20-HY474L	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
268	L2-S20-HY474M	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
269	L2-S20-HY474N	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
270	L2-S20-HY474O	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
271	L2-S20-HY474P	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
272	L2-S20-HY474Q	Elettrovalvola	Pulizia FAM L2-S20-IL031	L					10125ATMY0	2			L2-R24-LP207X		02B
273	L2-S20-FSL486	Flussostato	Aria di pressurizzazione	L					10125ATMY0	2	13		L2-R33-TDJAT-020-CC L2-R33-TDJAT-051		02A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
274	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
275	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
276	L2-S20-FT532	Trasm portata	NH3 a moduli di dosaggio	L		0...150 l/h			10125ATMY0	3	15		L2-R33-TDJAT-003-CI L2-R33-TDJAT-051-		02B
277	L2-S20-PDT478	Trasm pressione differenziale	Reattore L2-S20-RE042	L		0...500 mmH2O			10125ATMY0	3	33		L2-R33-TDJAT-003-CI		2
278	L2-S20-PT530	Trasm pressione	NH3 a moduli di dosaggio	L		0...15 barg			10125ATMY0	3	26		L2-R33-TDJAT-003-CI		2
279	L2-S20-TW477A	Pozzetto termometrico	Reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0	\	56		\		
280	L2-S20-TE477A	Termoelemento	Reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0		56		\		2
281	L2-S20-TT477A	Trasm temperatura	Reattore L2-S20-RE042	L		0...500 °C			10125ATMY0	3	79		L2-R33-TDJAT-003-CI		2
282	L2-S20-TW477B	Pozzetto termometrico	Reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0	\	56		\		
283	L2-S20-TE477B	Termoelemento	Reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0		56		\		2
284	L2-S20-TT477B	Trasm temperatura	Reattore L2-S20-RE042	L		0...500 °C			10125ATMY0	3	79		L2-R33-TDJAT-003-CI		2
285	L2-S20-TW480A	Pozzetto termometrico	Uscita reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0	\	57		\		
286	L2-S20-TE480A	Termoelemento	Uscita reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0		57		\		2
287	L2-S20-TT480A	Trasm temperatura	Uscita reattore L2-S20-RE042	L		0...500 °C			10125ATMY0	3	80		L2-R33-TDJAT-004-CI		2
288	L2-S20-TW480B	Pozzetto termometrico	Uscita reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0	\	57		\		
289	L2-S20-TE480B	Termoelemento	Uscita reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0		57		\		2
290	L2-S20-TT480B	Trasm temperatura	Uscita reattore L2-S20-RE042	L		0...500 °C			10125ATMY0	3	80		L2-R33-TDJAT-004-CI		2
291	L2-S20-TW480C	Pozzetto termometrico	Uscita reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0	\	57		\		
292	L2-S20-TE480C	Termoelemento	Uscita reattore L2-S20-RE042	L					10125ATMY0		57		\		2
293	L2-S20-TT480C	Trasm temperatura	Uscita reattore L2-S20-RE042	L		0...500 °C			10125ATMY0	3	80		L2-R33-TDJAT-004-CI		2
294	L2-S20-TW483	Pozzetto termometrico	Ingresso scambiatore L2-S20-BA040	L					10125ATMY0	\	58		\		
295	L2-S20-TE483	Termoelemento	Ingresso scambiatore L2-S20-BA040	L					10125ATMY0		58		\		2
296	L2-S20-TT483	Trasm temperatura	Ingresso scambiatore L2-S20-BA040	L		0...500 °C			10125ATMY0	3	81		L2-R33-TDJAT-004-CI		2
297	L2-S20-ZSH475A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ475A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-016-CC	-1	2
298	L2-S20-ZSL475A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ475A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-016-CC	-1	2
299	L2-S20-HY475A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ475A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-033-CC	-1	02B
300	L2-S20-ZSH475B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ475B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-016-CC	-1	2
301	L2-S20-ZSL475B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ475B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-016-CC	-1	2
302	L2-S20-HY475B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ475B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-033-CC	-1	02B
303	L2-S20-ZSH475C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ475C	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-016-CC	-1	2
304	L2-S20-ZSL475C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ475C	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-016-CC	-1	2
305	L2-S20-HY475C	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ475C	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-033-CC	-1	02B
306	L2-S20-ZSH475D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ475D	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-016-CC	-1	2
307	L2-S20-ZSL475D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ475D	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-016-CC	-1	2
308	L2-S20-HY475D	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ475D	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-033-CC	-1	02B
309	L2-S20-ZSH479	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ479	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-019-CC	-1	2
310	L2-S20-ZSL479	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ479	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-019-CC	-1	2
311	L2-S20-HY479	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ479	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-037-CC	-1	02B
312	L2-S20-TY481	Convertitore I/P	Valvola L2-S20-FZ481	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-004-CI	-1	2
313	L2-S20-ZSH481	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ481	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-019-CC	-1	2
314	L2-S20-ZSL481	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ481	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-019-CC	-1	2
315	L2-S20-ZT481	Trasm posizione	Valvola L2-S20-FZ481	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-004-CI	-1	2
316	L2-S20-ZSH482	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ482	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-019-CC	-1	2
317	L2-S20-ZSL482	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ482	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-019-CC	-1	2
318	L2-S20-HY482	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ482	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-037-CC	-1	02B

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
319	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
320	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
321	L2-S20-ZSH484	Finecorsa	Valvola L2-S20-FC484	L					10125ATMY0	2	99		L2-R33-TDJAT-020-CC	-1	2
322	L2-S20-ZSL484	Finecorsa	Valvola L2-S20-FC484	L					10125ATMY0	2	99		L2-R33-TDJAT-020-CC	-1	2
323	L2-S20-HY484	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FC484	L					10125ATMY0	2	99		L2-R33-TDJAT-037-CC	-1	02B
324	L2-S20-HY485	Elettrovalvola	Valvola L2-S20-FE485	L					10125ATMY0	2	100		L2-R33-TDJAT-037-CC	-1	02B
325	L2-S20-ZSH487A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ487A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-017-CC	-1	2
326	L2-S20-ZSL487A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ487A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-017-CC	-1	2
327	L2-S20-HY487A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ487A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-034-CC	-1	02B
328	L2-S20-ZSH487B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ487B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-017-CC	-1	2
329	L2-S20-ZSL487B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ487B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-017-CC	-1	2
330	L2-S20-HY487B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ487B	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-034-CC	-1	02B
331	L2-S20-ZSH487C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ487C	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-017-CC	-1	2
332	L2-S20-ZSL487C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ487C	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-017-CC	-1	2
333	L2-S20-HY487C	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ487C	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-034-CC	-1	02B
334	L2-S20-ZSH487D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ487D	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-017-CC	-1	2
335	L2-S20-ZSL487D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ487D	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-017-CC	-1	2
336	L2-S20-HY487D	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ487D	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-034-CC	-1	02B
337	L2-S20-ZSH488	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ488	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-019-CC	-1	2
338	L2-S20-ZSL488	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ488	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-019-CC	-1	2
339	L2-S20-HY488	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ488	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-037-CC	-1	02B
340	L2-S20-ZSH531	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531	L					10125ATMY0				ELIMINATO		2
341	L2-S20-ZSL531	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531	L					10125ATMY0				ELIMINATO		2
342	L2-S20-XY531	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE531	L					10125ATMY0				ELIMINATO		2
343	L2-S20-FY533	Convertitore I/P	Valvola L2-S20-FZ533	L					10125ATMY0	3	102		L2-R33-TDJAT-003-CI		2
344	L2-S20-ZSH533	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ533	L					10125ATMY0	3	102		L2-R33-TDJAT-016-CC		02B
345	L2-S20-ZSL533	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ533	L					10125ATMY0	3	102		L2-R33-TDJAT-016-CC		02B
346	L2-S20-ZT533	Trasm posizione	Valvola L2-S20-FZ533	L					10125ATMY0	3	102		L2-R33-TDJAT-003-CI		2
347	L2-S20-FI546A	Flussimetro	Dosaggio NH3 - Modulo A	L					10125ATMY0	\			\	-3	
348	L2-S20-FSL547A	Flussostato	Dosaggio NH3 - Modulo A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-070-CC	-3	02B
349	L2-S20-FSL553A	Flussostato	Aria servizi - Modulo A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-071-CC	-3	02B
350	L2-S20-PI549A	Manometro	Dosaggio NH3 - Modulo A	L					10125ATMY0	\			\	-3	
351	L2-S20-PI552A	Manometro	Aria servizi - Modulo A	L					10125ATMY0	\			\	-3	
352	L2-S20-PI555A	Manometro	Aria servizi - Modulo A	L					10125ATMY0	\			\	-3	
353	L2-S20-PSL548A	Pressostato	Dosaggio NH3 - Modulo A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	02B
354	L2-S20-PSL554A	Pressostato	Aria servizi - Modulo A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	02B
355	L2-S20-PCV551A	Valvola autoregolatrice	Aria servizi - Modulo A	L					10125ATMY0	\			\	-3	
356	L2-S20-ZSH550A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE550A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	2
357	L2-S20-ZSL550A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE550A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	2
358	L2-S20-HY550A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE550A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-038-CC	-3	02B
359	L2-S20-ZSH531A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	2
360	L2-S20-ZSL531A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	2
361	L2-S20-HY531A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE531A	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-038-CC	-3	02B
362	L2-S20-FI546B	Flussimetro	Dosaggio NH3 - Modulo B	L					10125ATMY0	\			\	-3	
363	L2-S20-FSL547B	Flussostato	Dosaggio NH3 - Modulo B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-070-CC	-3	02B

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
364	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
365	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
366	L2-S20-FSL553B	Flussostato	Aria servizi - Modulo B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-071-CC	-3	02B
367	L2-S20-PI549B	Manometro	Dosaggio NH3 - Modulo B	L					10125ATMY0	\			\	-3	
368	L2-S20-PI552B	Manometro	Aria servizi - Modulo B	L					10125ATMY0	\			\	-3	
369	L2-S20-PI555B	Manometro	Aria servizi - Modulo B	L					10125ATMY0	\			\	-3	
370	L2-S20-PSL548B	Pressostato	Dosaggio NH3 - Modulo B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	02B
371	L2-S20-PSL554B	Pressostato	Aria servizi - Modulo B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	02B
372	L2-S20-PCV551B	Valvola autoregolatrice	Aria servizi - Modulo B	L					10125ATMY0	\			\	-3	
373	L2-S20-ZSH550B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE550B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	2
374	L2-S20-ZSL550B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE550B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	2
375	L2-S20-HY550B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE550B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-038-CC	-3	02B
376	L2-S20-ZSH531B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	2
377	L2-S20-ZSL531B	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-018-CC	-3	2
378	L2-S20-HY531B	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE531B	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-038-CC	-3	02B
379	L2-S20-FI546C	Flussimetro	Dosaggio NH3 - Modulo C	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
380	L2-S20-FSL547C	Flussostato	Dosaggio NH3 - Modulo C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-070-CC	-3	02B
381	L2-S20-FSL553C	Flussostato	Aria servizi - Modulo C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-071-CC	-3	02B
382	L2-S20-PI549C	Manometro	Dosaggio NH3 - Modulo C	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
383	L2-S20-PI552C	Manometro	Aria servizi - Modulo C	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
384	L2-S20-PI555C	Manometro	Aria servizi - Modulo C	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
385	L2-S20-PSL548C	Pressostato	Dosaggio NH3 - Modulo C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02B
386	L2-S20-PSL554C	Pressostato	Aria servizi - Modulo C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02B
387	L2-S20-PCV551C	Valvola autoregolatrice	Aria servizi - Modulo C	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
388	L2-S20-ZSH550C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE550C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02A
389	L2-S20-ZSL550C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE550C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02A
390	L2-S20-HY550C	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE550C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-040-CC	-3	02B
391	L2-S20-ZSH531C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02A
392	L2-S20-ZSL531C	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02A
393	L2-S20-HY531C	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE531C	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-040-CC	-3	02B
394	L2-S20-FI546D	Flussimetro	Dosaggio NH3 - Modulo D	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
395	L2-S20-FSL547D	Flussostato	Dosaggio NH3 - Modulo D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-070-CC	-3	02B
396	L2-S20-FSL553D	Flussostato	Aria servizi - Modulo D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-071-CC	-3	02B
397	L2-S20-PI549D	Manometro	Dosaggio NH3 - Modulo D	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
398	L2-S20-PI552D	Manometro	Aria servizi - Modulo D	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
399	L2-S20-PI555D	Manometro	Aria servizi - Modulo D	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
400	L2-S20-PSL548D	Pressostato	Dosaggio NH3 - Modulo D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02B
401	L2-S20-PSL554D	Pressostato	Aria servizi - Modulo D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02B
402	L2-S20-PCV551D	Valvola autoregolatrice	Aria servizi - Modulo D	L					10125ATMY0	\			\	-3	02A
403	L2-S20-ZSH550D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE550D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02A
404	L2-S20-ZSL550D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE550D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02A
405	L2-S20-HY550D	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE550D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-040-CC	-3	02B
406	L2-S20-ZSH531D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02A
407	L2-S20-ZSL531D	Finecorsa	Valvola L2-S20-FE531D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-025-CC	-3	02A
408	L2-S20-HY531D	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FE531D	L					10125ATMY0	3			L2-R33-TDJAT-040-CC	-3	02B

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
409	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_ats_552 Rev. 02 04/01/2012		
410	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
411	L2-S20-BE669	Sensore di fiamma	Bruciatore L2-S20-BR036	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
412	L2-S20-BS522	Relè di fiamma	Bruciatore L2-S20-BR036	L					10125ATMY0					ELIMINATO	2
413	L2-S20-PI652	Manometro	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
414	L2-S20-PI657	Manometro	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
415	L2-S20-PI650	Manometro	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
416	L2-S20-PI651	Manometro	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
417	L2-S20-PSL653	Pressostato	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
418	L2-S20-PSH658	Pressostato	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
419	L2-S20-PCV222	Valvola autoregolatrice	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
420	L2-S20-ZSH654	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ654	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
421	L2-S20-ZSL654	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ654	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
422	L2-S20-HY654	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ654	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	02B
423	L2-S20-ZSH519	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ519	L					10125ATMY0					ELIMINATO	2
424	L2-S20-ZSL519	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ519	L					10125ATMY0					ELIMINATO	2
425	L2-S20-XY519	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ519	L					10125ATMY0					ELIMINATO	2
426	L2-S20-ZSH656	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ656	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
427	L2-S20-ZSL656	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ656	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
428	L2-S20-HY656	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ656	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	02B
429	L2-S20-FZ659	Valvola di regolazione	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
430	L2-S20-FZ660	Valvola di regolazione	Aria a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
431	L2-S20-FK223	Valvola di sicurezza	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
432	L2-S20-BG670	Spia visiva	Bruciatore L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
433	L2-S20-PSHL655	Pressostato	Metano a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
434	L2-S20-PDT661	Trasm pressione differenziale	Valvola L2-S20-FZ660	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
435	L2-S20-PSH662	Pressostato	Aria a L2-S20-BR036	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
436	L2-S20-PI667	Manometro	Aria a pilota L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
437	L2-S20-PSL668	Pressostato	Aria a pilota L2-S20-BR036	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
438	L2-S20-PCV527	Valvola autoregolatrice	Aria a pilota L2-S20-BR036	L					10125ATMY0	\			\	-4	2
439	L2-S20-HY664	Elettrovalvola	Valvola L2-S20-FE664	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	02
440	L2-S20-HY665	Elettrovalvola	Valvola L2-S20-FE665	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	02
441	L2-S20-HY666	Elettrovalvola	Valvola L2-S20-FE666	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	02
442	L2-S20-FZ663	Valvola di regolazione	Aspirazione L2-S20-CO020	L					10125ATMY0				L2-H13-LP211X	-4	2
443	L2-S20-FSL461	Flussostato	Aria di pressurizzazione circuito	L					10125ATMY0	2	12		L2-R33-TDJAT-022-CC L2-R33-TDJAT-051-005-CI		02
444	L2-S20-FE537	Tubo venturi	Mandata ventilatore ricircolo fumi	L					10125ATMY0	\			\		2
445	L2-S20-FT537	Trasm portata	Mandata ventilatore ricircolo fumi	L		0...30000 m3/h			10125ATMY0	1	17		L2-R33-TDJAT-005-CI		2
446	L2-S20-FE541	Tubo venturi	Ricircolo fumi a caldaia lato	L					10125ATMY0					ELIMINATO	2
447	L2-S20-FT541	Trasm portata	Ricircolo fumi a caldaia lato	L					10125ATMY0					ELIMINATO	2
448	L2-S20-PT538	Trasm pressione	Aspirazione ventilatore ricircolo fumi	L		-1000...+50			10125ATMY0	1	27		L2-R33-TDJAT-005-CI		2
449	L2-S20-PT540	Trasm pressione	Mandata ventilatore ricircolo fumi	L		-50...+1000			10125ATMY0	1	28		L2-R33-TDJAT-005-CI		2
450	L2-S20-PT542	Trasm pressione	Ricircolo fumi a caldaia lato	L		-50...+1000			10125ATMY0	1	29		L2-R33-TDJAT-005-CI		2
451	L2-S20-TW539	Pozzetto termometrico	Aspirazione ventilatore ricircolo fumi	L					10125ATMY0	\	59		\		
452	L2-S20-TE539	Termoelemento	Aspirazione ventilatore ricircolo fumi	L					10125ATMY0		59		\		2
453	L2-S20-TT539	Trasm temperatura	Aspirazione ventilatore ricircolo fumi	L		0...250 °C			10125ATMY0	1	82		L2-R33-TDJAT-005-CI		2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
454	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID_ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
455	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
456	L2-S20-TW543	Pozzetto termometrico	Ricircolo fumi a caldaia lato	L					10125ATMY0	\	60	\			
457	L2-S20-TE543	Termoelemento	Ricircolo fumi a caldaia lato	L					10125ATMY0		60	\			2
458	L2-S20-TT543	Trasm temperatura	Ricircolo fumi a caldaia lato	L		0...250 °C			10125ATMY0	1	83		L2-R33-TDJAT-005-CI		2
459	L2-S20-HY459	Elettrovalvola	Valvola L2-S20-FZ459	L					10125ATMY0	2	97		L2-R33-TDJAT-039-CC		02
460	L2-S20-ZSH460	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ460	L					10125ATMY0	2	98		L2-R33-TDJAT-022-CC	-1	2
461	L2-S20-ZSL460	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ460	L					10125ATMY0	2	98		L2-R33-TDJAT-022-CC	-1	2
462	L2-S20-HY460	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ460	L					10125ATMY0	2	98		L2-R33-TDJAT-039-CC	-1	02
463	L2-S20-ZSH462A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ462A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-022-CC	-1	2
464	L2-S20-ZSL462A	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ462A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-022-CC	-1	2
465	L2-S20-HY462A	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ462A	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-039-CC	-1	02
466	L2-S20-ZSH536	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ536	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-022-CC	-1	2
467	L2-S20-ZSL536	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ536	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-022-CC	-1	2
468	L2-S20-HY536	Elettrovalvola pilota	Valvola L2-S20-FZ536	L					10125ATMY0	2			L2-R33-TDJAT-039-CC	-1	02
469	L2-S20-ZSH544	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ544	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-023-CC	-1	2
470	L2-S20-ZSL544	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ544	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-023-CC	-1	2
471	L2-S20-FY544	Convertitore I/P	Valvola L2-S20-FZ544	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-005-CI	-1	2
472	L2-S20-ZT544	Trasm posizione	Valvola L2-S20-FZ544	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-005-CI	-1	2
473	L2-S20-ZSH545	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ545	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-023-CC	-1	2
474	L2-S20-ZSL545	Finecorsa	Valvola L2-S20-FZ545	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-023-CC	-1	2
475	L2-S20-FY545	Convertitore I/P	Valvola L2-S20-FZ545	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-005-CI	-1	2
476	L2-S20-ZT545	Trasm posizione	Valvola L2-S20-FZ545	L					10125ATMY0	1			L2-R33-TDJAT-005-CI	-1	2
477	L2-S20-TW464	Pozzetto termometrico	Uscita scambiatore L2-S20-BA040	L					10125ATMY0	\	54	\			
478	L2-S20-TE464	Termoelemento	Uscita scambiatore L2-S20-BA040	L					10125ATMY0		54	\			2
479	L2-S20-TT464	Trasm temperatura	Uscita scambiatore L2-S20-BA040	L		0...250 °C			10125ATMY0	3	77		L2-R33-TDJAT-004-CI		2
480	L2-S20-TW465	Pozzetto termometrico	Uscita scambiatore L2-S20-BA041	L					10125ATMY0	\	55	\			
481	L2-S20-TE465	Termoelemento	Uscita scambiatore L2-S20-BA041	L					10125ATMY0		55	\			2
482	L2-S20-TT465	Trasm temperatura	Uscita scambiatore L2-S20-BA041	L		0...250 °C			10125ATMY0	3	78		L2-R33-TDJAT-004-CI		2
483	L2-S20-PT579	Trasm pressione	Uscita scambiatore L2-S20-BA041	L		-1500...+50			10125ATMY0	3	30		L2-R33-TDJAT-004-CI		2
484	L5-G10-AT496	Analizz conducibilità	Serbatoio L5-G10-AD079	L		0...3000 µS			10125ATMY0	4	106		L5-R33-TDJAT-001-CI L5-R33-TDJAT-050-00	-6	2
485	L5-G10-FSL492	Flussostato	Aspirazione pompe L5-G10-00	L					10125ATMY0	4	108		L5-R33-TDJAT-011-CC L5-R33-TDJAT-050-00	-6	2
486	L5-G10-FSL507	Flussostato	Aspirazione pompe L5-G10-00	L					10125ATMY0	4	109		L5-R33-TDJAT-011-CC L5-R33-TDJAT-050-00	-6	2
487	L5-G10-LIT497	Trasm livello	Serbatoio L5-G10-AD079	L		0...1600 mmH2O			10125ATMY0	4	114		L5-R33-TDJAT-001-CI	(5)-(6)	2
488	L5-G10-LIT504	Trasm livello	Serbatoio L5-G10-AD078	L		0...100 %			10125ATMY0	4	116		L5-R33-TDJAT-001-CI L5-R33-TDJAT-050-00	-6	2
489	L5-G10-LSHH505	Livellostato	Serbatoio L5-G10-AD078	L					10125ATMY0	4	111		L5-R33-TDJAT-011-CC L5-R33-TDJAT-050-00	-6	2
490	L5-G10-LSL508	Livellostato	Polmone L5-G10-AD131	L					10125ATMY0	4	112		L5-R33-TDJAT-011-CC L5-R33-TDJAT-050-00	-6	2
491	L5-G10-PI490A	Indicatore locale	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0		-122	\		(2) (6)	02
492	L5-G10-PSH490A	Pressostato	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0	4	122		L5-R33-TDJAT-010-CC	(2)-(6)	02
493	L5-G10-PSL490A	Pressostato	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0	4	122		L5-R33-TDJAT-010-CC	(2)-(6)	02
494	L5-G10-PI490B	Indicatore locale	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0		-122	\		(2) (6)	02
495	L5-G10-PSH490B	Pressostato	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0	4	122		L5-R33-TDJAT-010-CC	(2)-(6)	02
496	L5-G10-PSL490B	Pressostato	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0	4	122		L5-R33-TDJAT-010-CC	(2)-(6)	02
497	L5-G10-PI491A	Manometro	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0	\	118	\		-6	2
498	L5-G10-PI491B	Manometro	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0	\	118	\		-6	2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
499	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)												ID_ats_552 Rev. 02 04/01/2012		
500	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
501	L5-G10-PDIT493	Trasm pressione differenziale	Filtri L5-G10-IL173A/B	L		0...0,15 bar			10125ATMY0	4	126		L5-R33-TDJAT-001-CI	-6	2
502	L5-G10-PT501	Trasm pressione	Serbatoio L5-G10-AD078	L		-50...600 mbarg			10125ATMY0	4	124		L5-R33-TDJAT-001-CI	-6	2
503	L5-G10-PI514A	Manometro	Mandata pompa L5-G10- CX022A	L					10125ATMY0	\	119	\		-6	2
504	L5-G10-PI514B	Manometro	Mandata pompa L5-G10- CX022B	L					10125ATMY0	\	119	\		-6	2
505	L5-G10-PI515A	Manometro	Mandata pompa L5-G10- CX021A	L					10125ATMY0	\	120	\		-6	2
506	L5-G10-PI515B	Manometro	Mandata pompa L5-G10- CX021B	L					10125ATMY0	\	120	\		-6	2
507	L5-G10-PI515C	Manometro	Mandata pompa L5-G10- CX021C	L					10125ATMY0	\	120	\		-6	2
508	L5-G10-TT021A	Trasm temperatura	Corpo pompa L5-G10-CF021A	L		0...100 °C			10125ATMY0	4	PKG		L5-R33-TDJAT-001-CI	(1)(6)	2
509	L5-G10-TT021B	Trasm temperatura	Corpo pompa L5-G10-CF021B	L		0...100 °C			10125ATMY0	4	PKG		L5-R33-TDJAT-001-CI	(1)(6)	2
510	L5-G10-TT021C	Trasm temperatura	Corpo pompa L5-G10-CF021C	L		0...100 °C			10125ATMY0	4	PKG		L5-R33-TDJAT-001-CI	(1)(6)	2
511	L5-G10-TW503	Pozzetto termometrico	Serbatoio L5-G10-AD078	L					10125ATMY0	\	128	\		-6	2
512	L5-G10-TE503	Termoelemento	Serbatoio L5-G10-AD078	L					10125ATMY0		128	\		-6	2
513	L5-G10-TT503	Trasm temperatura	Serbatoio L5-G10-AD078	L		0...100 °C			10125ATMY0	4	130		L5-R33-TDJAT-001-CI	-6	2
514	L5-G10-PCV152A	Valvola autoregolatrice	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0	\	132	\		-6	2
515	L5-G10-PCV152B	Valvola autoregolatrice	Ricircolo NH3	L					10125ATMY0	\	132	\		-6	2
516	L5-G10-ZSH494	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE494	L					10125ATMY0	4	134		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
517	L5-G10-ZSL494	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE494	L					10125ATMY0	4	134		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
518	L5-G10-HY494	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE494	L					10125ATMY0	4	134		L5-R33-TDJAT-030-CC	-6	02
519	L5-G10-ZSH495	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE495	L					10125ATMY0	4	135		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
520	L5-G10-ZSL495	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE495	L					10125ATMY0	4	135		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
521	L5-G10-HY495	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE495	L					10125ATMY0	4	135		L5-R33-TDJAT-030-CC	-6	02
522	L5-G10-ZSH506	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE506	L					10125ATMY0	4	136		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
523	L5-G10-ZSL506	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE506	L					10125ATMY0	4	136		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
524	L5-G10-HY506	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE506	L					10125ATMY0	4	136		L5-R33-TDJAT-030-CC	-6	02
525	L5-G10-ZSH509	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE509	L					10125ATMY0	4	137		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
526	L5-G10-ZSL509	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE509	L					10125ATMY0	4	137		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
527	L5-G10-HY509	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE509	L					10125ATMY0	4	137		L5-R33-TDJAT-030-CC	-6	02
528	L5-G10-ZSH510	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE510	L					10125ATMY0	4	138		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
529	L5-G10-ZSL510	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE510	L					10125ATMY0	4	138		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
530	L5-G10-HY510	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE510	L					10125ATMY0	4	138		L5-R33-TDJAT-030-CC	-6	02
531	L5-G10-ZSH511	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE511	L					10125ATMY0	4	139		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
532	L5-G10-ZSL511	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE511	L					10125ATMY0	4	139		L5-R33-TDJAT-012-CC	-6	2
533	L5-G10-HY511	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE511	L					10125ATMY0	4	139		L5-R33-TDJAT-031-CC	-6	02
534	L5-G10-ZSH512	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE512	L					10125ATMY0	4	140		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
535	L5-G10-ZSL512	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE512	L					10125ATMY0	4	140		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
536	L5-G10-HY512	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE512	L					10125ATMY0	4	140		L5-R33-TDJAT-031-CC	-6	02
537	L5-G10-ZSH513	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE513	L					10125ATMY0	4	141		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
538	L5-G10-ZSL513	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE513	L					10125ATMY0	4	141		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
539	L5-G10-HY513	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE513	L					10125ATMY0	4	141		L5-R33-TDJAT-031-CC	-6	02
540	L5-G10-ZSH535	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE535	L					10125ATMY0	4	142		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
541	L5-G10-ZSL535	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE535	L					10125ATMY0	4	142		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
542	L5-G10-HY535	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE535	L					10125ATMY0	4	142		L5-R33-TDJAT-031-CC	-6	02
543	L5-G10-ZSH580A	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE580A	L					10125ATMY0	4	143		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
544	ARIA srl UL3 - IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE CDR DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) ID _ats_552 Rev. 02 04/01/2012														
545	SIGLA	TIPO	SERVIZIO	Pos	Campo scala	Taratura	Costruttore	Modello	P&ID	DIS. Di Sistemaz.	Data Sheet Strumento	Tipico Montaggio	Junction box	Note	REV
546	L5-G10-ZSL580A	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE580A	L					10125ATMY0	4	143		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
547	L5-G10-HY580A	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE580A	L					10125ATMY0	4	143		L5-R33-TDJAT-032-CC	-6	02
548	L5-G10-ZSH580B	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE580B	L					10125ATMY0	4	144		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
549	L5-G10-ZSL580B	Finecorsa	Valvola L5-G10-FE580B	L					10125ATMY0	4	144		L5-R33-TDJAT-013-CC	-6	2
550	L5-G10-HY580B	Elettrovalvola pilota	Valvola L5-G10-FE580B	L					10125ATMY0	4	144		L5-R33-TDJAT-032-CC	-6	02
551	L5-G10-FK145	Valvola di sicurezza	Serbatoio L5-G10-AD078	L					10125ATMY0	\	146		\	-6	2
552	L5-G10-FK157A	Valvola di sicurezza	Mandata pompa L5-G10- CF021A	L					10125ATMY0	\	PKG		\	(1)(6)	2
553	L5-G10-FK157B	Valvola di sicurezza	Mandata pompa L5-G10- CF021B	L					10125ATMY0	\	PKG		\	(1) (6)	2
554	L5-G10-FK157C	Valvola di sicurezza	Mandata pompa L5-G10- CF021C	L					10125ATMY0	\	PKG		\	(1) (6)	2