

DITTA ESECUTRICE  
 RAGIONE SOCIALE : T.TECNICA S.r.l.  
 SEDE : MONTE S. GIOVANNI C. (FR)  
 CONTATTO : SOSSIO NICOLETTI  
 OPERATORE : TONINO FILIPPINI

DATI DI IMPIANTO  
 IMPIANTO : R.E.M. S.r.l.  
 POTENZA : 46,35 Kwp  
 LOCALITA' : Via Ferruccia, 16/A - PATRICA  
 Codice di Rintracciabilità : POD IT001E616351184

OGGETTO DELLA PROVA  
 COSTRUTTORE : LOVATO  
 MODELLO : PMVF51  
 NUMERO DI SERIE : 14250256  
 VERSIONE FW : WM400C0208  
 VERSIONE SW : WM400C0208

TENSIONE NOMINALE [V] : 400

STRUMENTO DI PROVA  
 COSTRUTTORE : AMRA  
 MODELLO : FTV 400  
 NUMERO DI SERIE : 2012/19482

PROVA TIPO : SPI + DDI  
 (DDI CONTATTORE ABB EK110)

SOFTWARE DI PROVA : RT - FTV 300/400 2.2

|                        | Nominale |      |  | MISURA  |      | Errore |      | Tolleranza |      | ESITO |
|------------------------|----------|------|--|---------|------|--------|------|------------|------|-------|
| Soglia 27.S1 [V]       | 340      | [V]  |  | 340     | [V]  | 0      | [V]  | 17         | [V]  | OK    |
| T intervento 27.S1 [s] | 0,4      | [s]  |  | 0,402   | [s]  | 0,002  | [s]  | 0,031      | [s]  | OK    |
| Soglia 27.S2 [V]       | 160      | [V]  |  | 160     | [V]  | 0      | [V]  | 8          | [V]  | OK    |
| T intervento 27.S2 [s] | 0,2      | [s]  |  | 0,194   | [s]  | 0,006  | [s]  | 0,026      | [s]  | OK    |
| Soglia 59.S2 [V]       | 460      | [V]  |  | 460     | [V]  | 0      | [V]  | 23         | [V]  | OK    |
| T intervento 59.S2 [s] | 0,2      | [s]  |  | 0,189   | [s]  | 0,011  | [s]  | 0,026      | [s]  | OK    |
| Soglia F< [Hz]         | 49,5     | [Hz] |  | 49,5    | [Hz] | 0      | [Hz] | 0,019      | [Hz] | OK    |
| T intervento F< [s]    | 0,1      | [s]  |  | 0,103   | [s]  | 0,003  | [s]  | 0,023      | [s]  | OK    |
| Soglia F> [Hz]         | 50,5     | [Hz] |  | 50,502  | [Hz] | 0,002  | [Hz] | 0,019      | [Hz] | OK    |
| T intervento F> [s]    | 0,1      | [s]  |  | 0,098   | [s]  | 0,002  | [s]  | 0,023      | [s]  | OK    |
| Soglia F<< [Hz]        | 47,5     | [Hz] |  | 47,5    | [Hz] | 0      | [Hz] | 0,019      | [Hz] | OK    |
| T intervento F<< [s]   | 0,1      | [s]  |  | 0,106   | [s]  | 0,006  | [s]  | 0,023      | [s]  | OK    |
| Soglia F>> [Hz]        | 51,5     | [Hz] |  | 51,5    | [Hz] | 0      | [Hz] | 0,019      | [Hz] | OK    |
| T intervento F>> [s]   | 0,1      | [s]  |  | 0,094   | [s]  | 0,006  | [s]  | 0,023      | [s]  | OK    |
| Teledistacco           | < 0.05   | [s]  |  | 0,022   | [s]  | ---    | [s]  | ---        | [s]  | OK    |
| Soglia 59.S1 [V]       | 440      | [V]  |  | 449,6   | [V]  | 9,6    | [V]  | 22         | [V]  | OK    |
| T intervento 59.S1 [s] | 603      | [s]  |  | 597,334 | [s]  | 5,666  | [s]  | 30,11      | [s]  | OK    |

**NT PROGETTI S.r.l.**

Via Santa Filomena n. 43

03025 Monte S. Giov. Campano (FR)

P.IVA C.F. 03092500606

DATA : 15/06/2020

FIRMA :