

UFFICIO DELLE DOGANE DI FROSINONE

Ditta R.E.M. S.p.A. Anno 2022 Codice Ditta IT00FRE00 L909

DICEMBRE 2021 → 240150 80469

MESE	CONTATORE PRODUZIONE MATICOLA	K	CONTATORE SCAMBIO MATICOLA	K	NOTE
GENNAIO	292 / CAMBIO	CONT.	119		IL 19.01.2022 CAMBIO
FEBBRAIO	580		53		CONTATORE
MARZO	808		148		
APRILE	929		296		
MAGGIO	1028		454		
GIUGNO	1105		612		
LUGLIO	1234		765		
AGOSTO	1441		893		
SETTEMBRE	1534		1008		
OTTOBRE	1629		1098		
NOVEMBRE	1815		1145		
DICEMBRE	2180		1168		

e-distribuzione

Direzione Territoriale Rete

Zona

Unità Operativa

DL1 DB2

Modello di rimozione/sostituzione del misuratore in opera

Intervento per guasto (ticket GESI) ☐

Attività di Gestione Utenza ☒

Intestatario fornitura

REM S.R.L.

ENELTEL/ POD

616351184

Indirizzo fornitura

V. FERRUCCIA S.N. PATRICA (FR)

Dati misuratore Rimosso

Codice Misuratore 15E3M5721 Matricola misuratore 00041169

Prelevata	Energia Attiva [kWh]	A1 157649	A2 45644	A3 66882
	Energia Reattiva Induttiva [kvarh]	R1+L 125664	R2+L 19523	R3+L 24352
	Energia Reattiva Capacitiva [kvarh]	R1-C 495	R2-C 358	R3-C 246
	Potenza [kW]	P1 40	P2 0	P3 0

Imnessa	Energia Attiva [kWh]	A1 32326	A2 22005	A3 26138
	Energia Reattiva Induttiva [kvarh]	R1+L 380	R2+L 381	R3+L 404
	Energia Reattiva Capacitiva [kvarh]	R1-C 14145	R2-C 1066	R3-C 920
	Potenza [kW]	P1	P2	P3

Dati misuratore Installato

Codice Misuratore 20E955NL1 Matricola misuratore 00011789

Prelevata	Energia Attiva [kWh]	A1 0	A2 0	A3 0
	Energia Reattiva Induttiva [kvarh]	R1+L 0	R2+L 0	R3+L 0
	Energia Reattiva Capacitiva [kvarh]	R1-C 0	R2-C 0	R3-C 0
	Potenza [kW]	P1 0	P2 0	P3 0

Imnessa	Energia Attiva [kWh]	A1 0	A2 0	A3 0
	Energia Reattiva Induttiva [kvarh]	R1+L 0	R2+L 0	R3+L 0
	Energia Reattiva Capacitiva [kvarh]	R1-C 0	R2-C 0	R3-C 0
	Potenza [kW]	P1 0	P2 0	P3 0

Apponendo la Sua firma in calce alla presente, Lei conferma i dati e le letture del misuratore rimosso e dell'eventuale misuratore installato.

L'operatore

Data esecuzione

19-01-22

REM S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.839140 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02010780957 - XCR1
CCIAA N. 138995 del 25/05/2002

Note operative:

VERIFICA
13875990

20E955NL100011789



Area DL

UT 2D

Unità esecutrice B1

Nominativo cliente: REM SRL

Codice Fiscale: 02240470605

Partita IVA: 02240470605

Indirizzo/Località:

Telefono: 3480804814

CFT: D0000A

In data odierna è stata eseguita la verifica del complesso di misura dell'energia installato presso l'indirizzo sopra indicato. L'esito della verifica ha evidenziato:

- ☐ misura regolare
- ☐ guasto o anomalia al misuratore che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente
- ☐ guasto o anomalia ai riduttori di misura che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente
- ☒ guasto o anomalia all'orologio/calendario
- ☒ altro guasto o anomalia
- ☐ prelievi irregolari dalla rete e-distribuzione

CE IN FASE E, DATI SEGRETI, LE NON SONO
ATTENDIBILI - NON SI NOTANO MAIOMMISSIONI
IL CE NON INVA I DATI RELATIVI ALLA LETTURA

Eventuali provvedimenti conseguenti all'esito della verifica verranno comunicati dai competenti uffici di e-distribuzione.

Firma del cliente per la ricezione
 R.E.M. S.r.l.
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
 Tel. 0776.839345 - Fax 0776.839345
 C.F./P. IVA 02240470605 SDI M5UXCR1
 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Firma del cliente per la ricezione
 R.E.M. S.r.l.
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
 Tel. 0776.839345 - Fax 0776.839345
 C.F./P. IVA 02240470605 SDI M5UXCR1
 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

sostituzione del gruppo di misura.

(*) o chi per lui è presente al sopralluogo

IL SOTTOSCRITTO **SPAZIANI Carlo (Face Adice)**

☐ INSTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

☐ PARENTE DELL'INTESTATARIO (grado di parentela)

☐ PERSONA CHE USFRUISCE DI FATTO DELLA FORNITURA

☒ ALTRA PERSONA (QUALIFICATAI COME **AMMINISTRATORE**)

CONFERMA CHE GLI APPARECCHI DI MISURA:

☒ RISULTANO INTEGRALI E BLOCCATI

☒ RISULTANO INTEGRALI E BLOCCATI

DATA **19/01/2022**

e-distribuzione S.p.A. Sede legale Via Ombione, 2 - 00198 Roma
 Cap. Soc. Euro 2.600.000,00/0,00 i.v. - Reg. Impresa di Roma, C.F. 05779711000 - R.E.A. n. 922436

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
 Tel. 0776.839345 - Fax 0776.839345
 C.F./P. IVA 02240470605 SDI M5UXCR1
 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Rapporto Sostituzione Misuratore

Motivazione della sostituzione sostituzione a causa di guasto misuratore

Cliente (Nomativo/Ragione Sociale)		REM SRL	
Comune PATRICA		Via FERRUCCIA	
POD IT001E61635118		C.F./P. Iva 02240470605/02240470605	

Misuratore rimosso

Acquisizione lettura		Automatica con sonda		Manuale		Calcolata da storico(*)	
Codice 15E3M5721		Matricola 00041169		Fasi Trifase		Imnessa	
Tensione 380		Costante di energia		Prelevata		Imnessa	
Energia Attiva (kWh)	A1	A2	A3	A1	A2	A3	
Energia Reattiva (kvarh)	R1	R2	R3	R1	R2	R3	
Potenza (kW)	P1	P2	P3	P1	P2	P3	
279779.224		51118.537		37513.597		25410.486	
132893.9		23605.341		31250.074		358	
13.768		0		5.139		0	

Misuratore installato

Codice 20E9S5N11		Matricola 00011789		Fasi Trifase		Imnessa	
Tensione 380		Costante di energia 1		Prelevata		Imnessa	
Energia Attiva (kWh)	A1	A2	A3	A1	A2	A3	
Energia Reattiva (kvarh)	R1	R2	R3	R1	R2	R3	
Potenza (kW)	P1	P2	P3	P1	P2	P3	
.003		0		.07		0	
.003		0		.053		0	
0		0		0		0	
Data Esecuzione Cambio: 19/01/2022							

(*) Qualora non sia stato possibile rilevare le misura al momento dell'intervento o la lettura rilevata non sia congrua con quanto registrato nei sistemi e-distribuzione, per il periodo che va dalla data ultima lettura valida alla data di sostituzione del misuratore, abbiamo ricostruito i Suoi consumi stimandoli sulla base dei Suoi prelievi abituali.