

Fabbrica Isolanti Elettrici Balconi S.r.l.

Vimercate (MB) - Tel 039-667541

info@balconisrl.it

website: www.balconisrl.it

TABELLA DIMENSIONALE T.V.E. 19.70

DIAMETRI INTERNI ED ESTERNI TEORICI

Data
02/2002

Pag. 1/1

T.V.E. 19.70			
Diametro Interno mm	KV. 1,5 Diametro Esterno mm	KV. 2,5 Diametro Esterno mm	KV. 4 Diametro Esterno mm
1	1,60	1,70	1,90
1,5	2,20	2,30	2,50
2	2,70	2,80	3,00
2,5	3,20	3,30	3,50
3	3,70	3,80	4,00
3,5	4,20	4,30	4,50
4	4,70	4,80	5,00
5	5,80	5,90	6,10
6	6,80	6,90	7,10
7	7,80	7,90	8,10
8	8,90	9,00	9,20
9	9,90	10,00	10,20
10	10,90	11,00	11,20
12	12,90		13,20
14	15,00		15,30
16	17,30		17,60
18	19,60		19,90
20	21,70		22,00

TOLLERANZE: - DIAMETRO INTERNO +/- 0,25

- DIAMETRO ESTERNO - 0,25

+ 0,40

SECONDO DEGLI SPESSORI
DELLA CALZA UTILIZZATA

I diametri esterni sono teorici.

Si possono fabbricare tubetti isolanti con diametri esterni calibrati in base ad esigenze specifiche. Devono essere concordate di volta in volta con l'ufficio tecnico.

Le misure dielettriche (tensioni di scarica) sono effettuate in base alle norme:

- NF C 93.641

- UL 1441