

ceмп

Flameproof
Motors

Tabella n° 4

Volume libero e dimensioni giunti custodia motore grandezza 225

Volume libero max	[cm³]	19.700
Giunto L1 (cilindrico) albero / scudo <i>64,962/65,192</i>	[mm]	45 (su Ø65) - gioco max 0,270
Giunto L5 (cilindrico) albero / fondello <i>73,901/74,200</i>	[mm]	45 (su Ø74) - interstizio max 0,259 <i>0,233</i>
Giunto L6 (42mm) (ad angolo) scudo / fondello	[mm]	9 piano + 33 cilindrico (su Ø190) – gioco max 0,092
Giunto L3 (56 mm) (ad angolo) scudo / carcassa <i>342,970/343,014</i>	[mm]	11 piano + 45 cilindrico (su Ø343) – gioco max 0,097 <i>INGRESSO QUOTA SULLA CARCASSA 342,980mm</i>
Giunto L7 (40 mm) (ad angolo) scatola / carcassa	[mm]	15 piano + 25 cilindrico (su Ø190) – gioco max 0,090
Giunto L12 (filettato) Valvola drenaggio		3/8 " ISO7/1 – 10 filetti eseguiti

Tabella n° 6

Volume libero e dimensioni giunti scatola morsetti

Volume libero	[cm³]	2600
giunto L7 (40mm) (ad angolo) scatola / carcassa <i>189,960/190,020</i>	[mm]	15 piano + 25 cilindrico (su Ø190) – gioco max 0,090
giunto L8 (25mm) (ad angolo) scatola / coperchio <i>189,960/190,000</i>	[mm]	11* piano + 14 cilindrico (su Ø190) – gioco max 0,090 (* in corrispondenza del foro vite di fissaggio)
giunto L9 (filettatura) scatola / passante	[mm]	M24 x 1,5
Giunto L10 (filettatura) Passaggio cavi ausiliari		M24 x 1,5
Giunto L11 (cilindrico) Nipplo passaggio cavi ausiliari		Vedi certificato LCIE 00 ATEX 0012U

NOTE:

DA PRECISARE CHE SIA SULLE QUOTE DEGLI SCUDI CHE SULLA QUOTA INTERNA DEL FONDELLO SONO PRESENTI DELLE SCALFITURE ABBASTANZA PROFONDE CHE SICURAMENTE PORTANO IL GIOCO MAX OLTRE LA SOGLIA DI ACCETTABILITA'; TALI SCALFITURE E LA LORO PROFONDITA' NON SONO MISURABILI CON UN MICROMETRO ESSENDO MOLTO SOTTILI, INOLTRE LA QUOTA DI LAVORO DEL PANTOLIO SULL'ALBERO LATO GIUNTO E' PARIA 64,535mm PER VISIONARE I DIFETTI SOPRAELENCATI VI SONO STATE SPEDITE LE FOTO PRECEDENTEMENTE.

Tabella n° 4

Volume libero e dimensioni giunti custodia motore grandezza 225

Volume libero max	[cm ³]	19.700
Giunto L1 albero / scudo	(cilindrico) [mm]	45 (su Ø65) - gioco max 0,270
Giunto L5 albero / fondello	(cilindrico) [mm]	45 (su Ø74) - interstizio max 0,259
Giunto L6 (42mm) scudo / fondello	(ad angolo) [mm]	9 piano + 33 cilindrico (su Ø190) – gioco max 0,092
Giunto L3 (56 mm) scudo / carcassa	(ad angolo) [mm]	11 piano + 45 cilindrico (su Ø343) – gioco max 0,097
Giunto L7 (40 mm) scatola / carcassa	(ad angolo) [mm]	15 piano + 25 cilindrico (su Ø190) – gioco max 0,090
Giunto L12 Valvola drenaggio	(filettato)	3/8 " ISO7/1 – 10 filetti eseguiti

LATO OPPOSTO
VENTOLA

INGRESSO QUOTA SULLA CARCASSA 342,985 mm

Tabella n° 6

Volume libero e dimensioni giunti scatola morsetti

Volume libero	[cm ³]	2600
giunto L7 (40mm) scatola / carcassa	(ad angolo) [mm]	15 piano + 25 cilindrico (su Ø190) – gioco max 0,090
giunto L8 (25mm) scatola / coperchio	(ad angolo) [mm]	11* piano + 14 cilindrico (su Ø190) – gioco max 0,090 (* in corrispondenza del foro vite di fissaggio)
giunto L9 scatola / passante	(filettatura) [mm]	M24 x 1,5
Giunto L10 Passaggio cavi ausiliari	(filettatura)	M24 x 1,5
Giunto L11 Nipplo passaggio cavi ausiliari	(cilindrico)	Vedi certificato LCIE 00 ATEX 0012U