



Patrica, 15/04/2024

Spett.le

R.E.M. S.r.L.

Via Ferruccia, 16/A

03010 - PATRICA (FR)

Alla cort. Att.

Sig. Responsabile

Oggetto: RELAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **SOLO CONTROLLO E VERIFICA VISIVA** DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT SENZA NECESSITA' DI METTERE FUORI SERVIZIO LA STESSA PER IL **PRIMO SEMESTRE ANNO 2024** PRESSO VS. CANTIERE STABILIMENTO ITALCHEMICAL DI FERENTINO.

Realizzazione di :

INTERVENTO ESEGUITO NEL MESE DI **APRILE 2024** PER IL **SOLO CONTROLLO E LA VERIFICA VISIVA** DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT SENZA NECESSITA' DI METTERE FUORI SERVIZIO LA STESSA

- Verifica e Controllo Visivo Apparecchiature Cabina Elettrica con la realizzazione delle seguenti operazioni :
 - Pulizia del vano cabina
 - Controllo visivo stato isolatori e teste dei cavi di Media Tensione
 - Controllo presenza eventuali segni di usura sulle parti meccaniche dello scomparto di Media Tensione
 - Controllo presenza eventuali segni di usura sul Pulsante di sgancio di emergenza
 - Controllo presenza eventuali segnalazioni d'allarme dei dispositivi di sicurezza del Trasformatore



elettrostart s.r.l.
Soc. Unip.



- Controllo visivo stato delle teste di Media Tensione e degli isolatori sul Trasformatore
- Controllo presenza segni di usura visibili sugli interruttori di Bassa Tensione
- Pulizia esterna generale del Quadro BT
- Controllo dei valori elettrici di riferimento tramite la Centralina Esistente sul Trasformatore

LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA VISIVA DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT HANNO DATO ESITO POSITIVO

Firma Responsabile ELETTROSTART S.r.L.

Firma Responsabile

ITALCHEMICAL

 **Itchemical Industrial s.r.l.**
per l'accettazione in quanto sopra descritto
Via Consortile 3 nn. 18/20 - 03013 Ferentino (Fr)
C.F./P.I. 01680060603
Tel. 0775223644 / Fax 0775223644
info@pec.itchemical.it - info@italchemical.it

