



VISITA AMBIENTI DI LAVORO

Sito: REM S. r. l. Via Ferruccia 16/A Patrica (FR)

A. S. P. P.: DOTT. CESARE PALERMO

Data: 27 / 03 / 2012

Alla direzione aziendale della REM S.R.L.

Il sottoscritto Dott. Palermo Cesare, nella sua qualità di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione nominato da codesta Spett. le Direzione Aziendale per l'effettuazione dei controlli degli ambienti di lavoro e dei lavoratori in forza alla Vs Azienda, comunica quanto emerso dalle visite degli ambienti di lavoro presso la Vs Unità Produttiva:

AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E VERIFICHE

- Il serbatoio interrato di GPL da 2000 lt, utilizzato per il riscaldamento interno è soggetto a controllo dei Vigili del Fuoco, così come inquadrato dal D.P.R. 151/201 in:

Attività 4.4 B: Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con l' A.S.P.P. Cesare Palermo e la Fiamma 2000 s.p.a. installatrice del suddetto serbatoio di GPL, provvederà ad adempiere a quanto sopra specificato.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Pianificare corsi di formazione ed informazione così come previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

DATA: 27/03/2012

L' A.S.P.P.

Dott. Cesare Palermo