

DITTA ESECUTRICE
 RAGIONE SOCIALE : T.TECNICA S.r.l.
 SEDE : MONTE S. GIOVANNI C. (FR)
 CONTATTO : SOSSIO NICOLETTI
 OPERATORE : TONINO FILIPPINI

DATI DI IMPIANTO
 IMPIANTO :
 POTENZA :
 LOCALITA' :
 Codice di Rintracciabilità :

OGGETTO DELLA PROVA
 COSTRUTTORE : LOVATO
 MODELLO : PMVF51
 NUMERO DI SERIE : 14250256
 VERSIONE FW : WM400C0208
 VERSIONE SW : WM400C0208

TENSIONE NOMINALE [V] : 400

PROVA TIPO : SPI + DDI

STRUMENTO DI PROVA
 COSTRUTTORE : AMRA
 MODELLO : FTV 400
 NUMERO DI SERIE : 2012/19482

SOFTWARE DI PROVA : RT - FTV 300/400 1.7

	Nominale		MISURA		Errore		Tolleranza		ESITO
Soglia 27.S1 [V]	340	[V]	340	[V]	0	[V]	17	[V]	OK
T intervento 27.S1 [s]	0,4	[s]	0,393	[s]	0,007	[s]	0,031	[s]	OK
Soglia 27.S2 [V]	160	[V]	160	[V]	0	[V]	8	[V]	OK
T intervento 27.S2 [s]	0,2	[s]	0,2	[s]	0	[s]	0,026	[s]	OK
Soglia 59.S2 [V]	460	[V]	460	[V]	0	[V]	23	[V]	OK
T intervento 59.S2 [s]	0,2	[s]	0,202	[s]	0,002	[s]	0,026	[s]	OK
Soglia F< [Hz]	49,5	[Hz]	49,5	[Hz]	0	[Hz]	0,019	[Hz]	OK
T intervento F< [s]	0,1	[s]	0,097	[s]	0,003	[s]	0,023	[s]	OK
Soglia F> [Hz]	50,5	[Hz]	50,509	[Hz]	0,009	[Hz]	0,019	[Hz]	OK
T intervento F> [s]	0,1	[s]	0,095	[s]	0,006	[s]	0,023	[s]	OK
Soglia F<< [Hz]	47,5	[Hz]	47,5	[Hz]	0	[Hz]	0,019	[Hz]	OK
T intervento F<< [s]	0,1	[s]	0,104	[s]	0,004	[s]	0,023	[s]	OK
Soglia F>> [Hz]	51,5	[Hz]	51,5	[Hz]	0	[Hz]	0,019	[Hz]	OK
T intervento F>> [s]	0,1	[s]	0,096	[s]	0,004	[s]	0,023	[s]	OK
Teledistacco	< 0.05	[s]	0,018	[s]	---	[s]	---	[s]	OK
Soglia 59.S1 [V]	440	[V]	447	[V]	7	[V]	22	[V]	OK
T intervento 59.S1 [s]	603	[s]	601,85	[s]	1,15	[s]	30,11	[s]	OK

DATA : 15/04/2015

FIRMA .

T. TECNICA S.R.L.

Via Valvazzata, 47

03020 Giuliano di Roma (FR)

P.IVA /Cod. Fisc. 02710230604