Libretto "Parti di ricambio"

886445_1.0

Flygt 3085.060/.070

FLYGT

a xylem brand

Sommario

1 Introduzione.....2
1.1 Prodotti appositamente approvati.....2

2 Descrizione del prodotto.....3
2.1 La targa dati.....3
2.2 Approvazioni.....4
2.3 Nome del prodotto.....5

3 Vista esplosa.....7
3.1 Unità motore.....7
3.1.1 Standard e a prova di esplosione.....7
3.2 Unità idraulica.....8
3.2.1 N_ MT.....8
3.2.2 N_ SH.....9
3.3 Componenti dell'installazione.....10
3.3.1 CF/DF/NF.....10
3.3.2 CP/NP.....11
3.3.3 CS/NS.....12
3.3.4 CT/NT.....13
3.3.5 CZ/NZ.....14
3.3.6 NP.....15
3.3.7 NS.....16

4 Elenco delle parti.....17
4.1 3085.060/.070.....17

1 Introduzione

Finalità di questo manuale

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per l'ordine di parti di ricambio e accessori.

Dichiarazione di responsabilità limitata

Utilizzare sempre componenti Flygt originali. L'impiego di altre parti di ricambio o altri accessori può invalidare la garanzia ed eventuali altre richieste di risarcimento. Xylem respinge qualsiasi responsabilità per danni causati dall'uso di parti non originali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.

Dati per ordinare le parti di ricambio

Per ordinare le parti di ricambio occorrono le informazioni seguenti:

- Numero di serie del prodotto
- Numero parte
- Quantità di materiali alla rinfusa, v. * nelle tabelle

1.1 Prodotti appositamente approvati

Qualifica del personale

Solo il personale di assistenza Xylem o autorizzato da Xylem potrà intraprendere attività di riparazione su prodotti appositamente approvati.

Ispezione dell'accuratezza dimensionale

Le parti di ricambio contrassegnate con (Ex) dopo il numero parte sono soggette a ispezione per accertare la precisione dimensionale se utilizzate in prodotti appositamente approvati.

2 Descrizione del prodotto

Prodotti inclusi

Pompa	Unità motore non antideflagrante	Unità motore antideflagrante	Motore ad alta efficienza (LSPM)	Idraulico C	Idraulico D	Idraulico F	Idraulico G	Idraulico M (Trituratrice)	Idraulico N (Hard-Iron™)	Idraulico N adattivo
3085.060	X									X [1]
3085.070		X								X [1]

[1] Hard-Iron™
[2] Acciaio inossidabile
[3] Ghisa, grigia

Informazioni specifiche per la pompa

Per i dati specifici su peso, corrente, tensione, potenze nominali e velocità della pompa, fare riferimento alla targa dati della pompa.

2.1 La targa dati

La targa dati è un'etichetta in metallo situata sul corpo principale dei prodotti. Nella targa dati sono elencate le specifiche chiave del prodotto. Anche i prodotti con approvazione speciale sono dotati di una targhetta con approvazione.



1. Codice curva o codice elica
2. Numero di serie
3. Numero del prodotto
4. Paese di origine
5. Ulteriori informazioni
6. Fase; tipo di corrente; frequenza
7. Tensione nominale
8. Protezione termica
9. Classe termica
10. Potenza nominale dell'albero
11. Standard internazionale
12. Grado di protezione
13. Corrente nominale
14. Velocità nominale
15. Immersione massima
16. Direzione di rotazione: L=sinistra, R=destra
17. Classe di utilizzo

18. Fattore di utilizzo
19. Peso del prodotto
20. Lettera codice rotore bloccato
21. Fattore di potenza
22. Massima temperatura ambiente
23. Leggere il manuale di installazione
24. Organismo accreditato, solo per prodotti antideflagranti omologati E

Figura 1: La targa dati

2.2 Approvazioni

Approvazioni del prodotto per aree pericolose

Pompa	Approvazione
	Norma Europea (EN) • Direttiva ATEX • EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2007, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011 • Ⓔx II 2 G c Ex d IIB T4 Gb
	IEC • Schema IECEx • IEC 60079-0, IEC 60079-1 • Antideflagrante d IIB T4 Gb
	FM (FM Approvals) • Explosion proof for use in Class I, Div. 1, Group C and D • Dust ignition proof for use in Class II, Div. 1, Group E, F and G • Suitable for use in Class III, Div. 1, Hazardous Locations
	CSA Ex • Explosion proof for use in Class I, Div. 1, Group C and D
• 3085.070	FM (FM Approvals) • Explosion proof for use in Class I, Div. 1, Group C and D • Dust ignition proof for use in Class II, Div. 1, Group E, F and G • Suitable for use in Class III, Div. 1, Hazardous Locations

Targhetta di approvazione EN

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione EN e le informazioni contenute nei relativi campi.



1. Approvazione
2. Autorità di approvazione e numeri di approvazione
3. Approvato per unità motore
4. Temperatura entrata cavo
5. Tempo di ritardo
6. Corrente di avvio o corrente nominale
7. Classe di utilizzo
8. Fattore di utilizzo
9. Potenza di entrata
10. Velocità nominale
11. Ulteriori informazioni
12. Temperatura ambiente massima
13. Numero di serie
14. Marchio ATEX

Targhetta di approvazione IEC

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione IEC e le informazioni contenute nei relativi campi.

Normativa internazionale; non per stati membri UE.



1. Approvazione
2. Autorità di approvazione e numeri di approvazione
3. Approvato per unità motore
4. Temperatura entrata cavo
5. Tempo di ritardo
6. Corrente di avvio o corrente nominale
7. Classe di utilizzo
8. Fattore di utilizzo
9. Potenza di entrata
10. Velocità nominale
11. Ulteriori informazioni
12. Temperatura ambiente massima
13. Numero di serie
14. Marchio ATEX

Targhetta di approvazione FM

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione FM e le informazioni contenute nei relativi campi.



1. Classe di temperatura
2. Temperatura ambiente massima

Targhetta approvazione CSA

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione CSA e le informazioni contenute nei relativi campi.



1. Classe di temperatura

2.3 Nome del prodotto

Istruzioni per la lettura

In questa sezione vengono illustrati i caratteri dei codici:

X = lettera

Y = numero

I vari tipi di codice sono contrasseganti con a, b e c. I parametri dei codici sono identificati da numeri.

Codici e parmetri



Tipo di riferimento	Numero	Indicazione
Tipo di codice	a	Nome di vendita
	b	Codice prodotto
	c	Numero di serie
Parametro	1	Lato idraulico
	2	Tipo di installazione
	3	Codice di vendita
	4	Versione
	5	Anno di produzione
	6	Ciclo di produzione
	7	Numero in esecuzione

3 Vista esplosa

3.1 Unità motore

3.1.1 Standard e a prova di esplosione



3.2 Unità idraulica

3.2.1 N_ MT

Curva: 460 – 466

N_ 3085 MT



31371C

3.2.2 N_ SH

Curva: 253 – 256

N_ 3085 SH



3.3 Componenti dell'installazione

3.3.1 CF/DF/NF

F 3085 MT



30948

3.3.2 CP/NP

CP/NP 3085 MT



30266B

3.3.3 CS/NS

CS/NS 3085 MT



3.3.4 CT/NT

CT/NT 3085



30268

3.3.5 CZ/NZ

CZ/NZ 3085



31498

3.3.6 NP

NP 3085 SH



31407

3.3.7 NS

NS 3085 SH



31410

4 Elenco delle parti

4.1 3085.060/.070

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione		Qtà/Versione	
					060	070
1	397 80 02		Maniglia di sollevamento		1	1
1	473 23 02		Maniglia di sollevamento		1	1
2	80 58 89		Spinotto 5X24		2	2
3	630 68 00		Targa dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO		2	2
6	83 02 58		Vite testa esagonale M5X12-A4-70			2
8	279 29 00		Piastra di terra			1
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4		8	8
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4		2	2
10	556 15 00		Alloggiamento statore		1	
10	556 15 03	(antideflagrante)	Alloggiamento statore			1
11	83 03 06		Vite testa esagonale M8 X 50-A4-70		4	4
13	630 76 00		PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA piastra		1	
15	772 17 00		Piastra di connessione		1	
16	82 78 37		O-ring 200X3-1 NBR		1	
16	82 79 34		O-ring 200 X 3 FPM		1	
16	82 78 37		O-ring 200X3-1 NBR			1
17	83 33 13		Cuscinetto a sfera 20X52X15 MM		1	1
18	595 99 06		Albero rotore	15–07–4	1	
18	595 99 05		Albero rotore	15–10–4	1	1
18	595 92 05	(antideflagrante)	Albero rotore	15–09–2		1
18	595 91 06	(antideflagrante)	Albero rotore	15–07–4		1
19	408 42 12		Statore 15-09-2a	60 Hz 2 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P2 = 3 kW/4 hp	1	1
				Monofase 60 Hz 2 poli 220 V-240 V P2 = 2,20 kW/2,90 hp		
19	408 42 27		Statore 15-09-2a	50 Hz 2 poli 190 V-200 V Y P2 = 2,40 kW	1	1
				60 Hz 2 poli 200 V-220 V Y P2 = 3 kW/4 hp		
19	408 42 29		Statore 15-09-2a	60 Hz 2 poli 220 V-230 V D 380 V Y P2 = 3 kW/4 hp	1	
19	408 42 30		Statore 15-09-2a	60 Hz 2 poli 380V D 660 V-690 V Y P2 = 3 kW/4 hp	1	
19	408 42 34		Statore 15-09-2a	50 Hz 2 poli 220 V D 380 V Y P2 = 2,40 kW	1	1
				60 Hz 2 poli 260V D 440 V-460 V Y P2 = 3 kW/4 hp		

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione		Qtà/Versione	
					060	070
19	408 42 31		Statore 15-09-2a	50 Hz 2 poli 230 V D 400 V-440 V Y P2 = 2,40 kW 60 Hz 2 poli 480 V Y P2 = 3 kW/4 hp	1	1
19	408 42 51		Statore 15-09-2a	50 Hz 2 poli 500 V-550 V Y P2 = 2,40 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V Y P2 = 3 kW/4 hp	1	1
19	408 41 12		Statore 15-07-4a	60 Hz 4 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P1 = 1,90 KW 60 Hz 4 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P2 = 1,60 kW/2,20 hp	1	1
19	408 40 68		Statore 15-10-4a	50 Hz 4 poli 190 V-200 V Y P2 = 1,30 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V Y P1 = 1,90 KW 50 Hz 4 poli 190 V-200 V Y Max P1 = 1,80 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V Y P2 = 1,60 kW/2,20 hp 50 Hz 4 poli 190 V-200 V Y P2 = 2 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V Y Max P1 = 2,10 kW 50 Hz 4 poli 190 V-200 V Y P1 = 2 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V Y P2 = 2,20 kW/3 hp	1	1
19	408 40 66		Statore 15-10-4a	50 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 2 kW 60 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P1 = 2 kW 50 Hz 4 poli 200 V-208 V D Max P1 = 2 KW 60 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 2,20 kW/3 hp 50 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 1,30 kW 60 Hz 4 poli 230 V-240 V D 400 V Y Max P1 = 2 KW 50 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 1,70 kW 60 Hz 4 poli 230 V-240 V D 400 V Y P2 = 1,60 kW/2,20 hp	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione		Qtà/Versione	
					060	070
19	408 40 62		Statore 15-10-4a	50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 1,30 kW 60 Hz 4 poli 260V D 440 V-460 V Y P1 = 1,90 KW 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P1 = 1,70 kW 60 Hz 4 poli 260V D 440 V-460 V Y P2 = 1,60 kW/2,20 hp 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 2 kW 60 Hz 4 poli 260V D 440 V-460 V Y P1 = 2,80 KW 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y Max P1 = 2,40 kW 60 Hz 4 poli 260V D 440 V-460 V Y P2 = 2,20 kW/3 hp	1	1
19	408 40 61		Statore 15-10-4a	50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 1,30 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P1 = 1,90 KW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P1 = 1,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 1,60 kW/2,20 hp 50 Hz 4 poli 380 V-415 V D 660 V-690 V Y P2 = 2 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P1 = 2,80 KW 50 Hz 4 poli 380 V-415 V D 660 V-690 V Y P1 = 2,40 KW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 2,20 kW/3 hp	1	
19	408 40 67		Statore 15-10-4a	50 Hz 4 poli 400 V-440 V Y P2 = 1,30 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P1 = 1,90 KW 50 Hz 4 poli 400 V-440 V Y P1 = 1,70 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P2 = 1,60 kW/ 2,20 hp 50 Hz 4 poli 400 V-440 V Y P2 = 2 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P1 = 2,80 KW 50 Hz 4 poli 400 V-440 V Y P1 = 2,40 KW 60 Hz 4 poli 480 V Y P2 = 2,20 kW/3 hp	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione		Qtà/Versione	
					060	070
19	408 40 63		Statore 15-10-4a	50 Hz 4 poli 500 V-550 V Y P2 = 1,30 kW 60 Hz 4 poli 380V D 575 V-660 V Y P1 = 2 kW 50 Hz 4 poli 500 V-550 V Y P1 = 1,70 kW 60 Hz 4 poli 380V D 575 V-660 V Y P2 = 1,60 kW/2,20 hp 50 Hz 4 poli 500 V-550 V Y P2 = 2 kW 60 Hz 4 poli 380V D 575 V-660 V Y P1 = 2,80 KW 50 Hz 4 poli 500 V-550 V Y P1 = 2,40 KW 60 Hz 4 poli 380V D 575 V-660 V Y P2 = 2,20 kW/3 hp	1	1
19	408 40 12		Statore 15-10-4a	60 Hz 4 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P1 = 2 kW 60 Hz 4 poli 220 V-230 V Y// 440 V-460 V YSER P2 = 2,20 kW/3 hp Monofase 60 Hz 4 poli 220 V-240 V P2 = 1,80 kW/2,40 hp	1	1
19	408 40 14		Statore 15-10-4a	Monofase 50 Hz 4 poli 220 V-240 V P2 = 1,50 kW	1	1
19	408 42 38		Statore 15-09-2a	50 Hz 2 poli 400 V-415 V D 690 V Y P2 = 2,40 kW 60 Hz 2 poli 440 V-480 V D P2 = 3 kW/4 hp		1
20	83 65 00		Tubo isolante DIAM = 30, L = 90 MM		1	1
20	94 13 64		Tubo di isolamento DIAM.25; CLASS H180/4KV		*	
21	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105		2	2
22	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105		1	1
23	94 20 41		Cavo del motore subcab 4G1,5		*	
23	94 20 42		Cavo del motore subcab 4G2,5		*	
23	94 20 82		Cavo del motore subcab 7G2,5+2X1,5		*	*
23	94 20 59		Cavo del motore subcab 4G2,5+2X1,5		*	*
23	94 20 61		Cavo del motore subcab 4G1,5+2X1,5		*	*
23	94 17 22		Cavo del motore 3X1,5 MM		*	
23	94 17 24		Cavo del motore SCHERMATO 6X2,5+2*1,5		*	
23	94 19 89		Cavo del motore subcab S3X1,5+3X1,5/3+S(2X0,5)		*	*
23	94 19 90		Cavo del motore SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)		*	*

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione		Qtà/Versione	
					060	070
31	439 44 01	(antideflagrante)	Vite M14x1,25			3
32	596 07 00		Rondella quadrata			3
33	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20		3	3
34	82 50 60		Rondella di tenuta DUBO NR 301		3	3
35	439 42 05		Bussola AA 6063 SS 144104		1	1
35	439 42 03		Bussola AA 6063 SS 144104		1	1
36	504 78 06		Gruppo cavo		1	
37	504 78 07		Gruppo cavo		1	1
38	518 89 02		Sensore di infiltrazione (FLS)		1	1
39	505 12 00		Sensore di infiltrazione (CLS30)		1	
40	800 25 00		Alloggio cuscinetto		1	
40	800 25 02		Alloggio cuscinetto		1	
40	594 77 01	(antideflagrante)	Alloggio cuscinetto			1
41	83 30 15		Cuscinetto a sfera 25X62X25,4		1	1
42	82 74 65		O-ring 59,5X3 NBR		1	
42	82 80 90		O-ring 59,5X3 FPM		1	
42	82 74 65		O-ring 59,5X3 NBR			1
43	594 93 00		Coperchio del cuscinetto		1	1
44	720 45 07		Tenuta meccanica AL2O3/CARBON FPM		1	
44	720 45 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR FPM		1	1
45	83 04 61		Vite a testa esagonale M12X25-A4-80		4	4
46	595 01 01		Fondo dell'alloggiamento dell'olio		1	1
47	443 49 00		Manicotto		1	1
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR		2	
48	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM		2	
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR			2
49	428 22 17		Vite di ispezione BRASS		2	2
50	82 79 29		O-ring 53 X 4 FPM		1	
50	82 77 97		O-ring 53X4 NBR		1	1
51	426 32 00		Sede anello di tenuta		1	1
52	82 63 68		Anello di ritenzione SGH 65-2304/1,4122		1	1
53	720 45 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR FPM		1	1
53	720 45 10		Tenuta meccanica WCCR/WCCR FPM		1	
53	720 45 09		Tenuta meccanica RSIC/RSIC FPM		1	1
57	82 78 45		O-ring 215,99X5,53 NBR		1	1
61	398 93 00		Slitta scorrevole		1	1
62	83 04 53		Vite testa esagonale M12X45-A4-80		2	2
63	397 88 02		Manicotto		1	1
64	798 25 00		Unità girante	SH 50Hz Codice curva: 253	1	1
64	798 25 06		Unità girante	SH 50Hz Codice curva: 254	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione		Qtà/Versione	
					060	070
64	798 25 14		Unità girante	SH 50Hz Codice curva: 255 SH 60Hz Codice curva: 255	1	1
64	798 25 23		Unità girante	SH 50Hz Codice curva: 256 SH 60Hz Codice curva: 256	1	1
64	798 28 00		Unità girante	MT 50Hz Codice curva: 460	1	1
64	798 28 12		Unità girante	MT 50Hz Codice curva: 461	1	1
64	798 28 23		Unità girante	MT 50Hz Codice curva: 462 MT 60Hz Codice curva: 462	1	1
64	798 28 40		Unità girante	MT 50Hz Codice curva: 463 MT 60Hz Codice curva: 463	1	1
67	724 55 00		Corpo pompa	MT N DN 80 Installazione: S X F P	1	1
67	719 37 50		Corpo pompa	SH N DN 80 Installazione: P X	1	1
67	719 37 51		Corpo pompa	SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: F T S	1	1
67	724 55 01		Corpo pompa	MT N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: T X	1	1
67	724 55 36		Corpo pompa	MT N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1
67	719 37 56		Corpo pompa	SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1
72	85 02 38		Vite a testa esagonale		1	1
76	398 96 00		Griglia		1	1
77	81 49 06		Vite testa esagonale M12X30-A4-70		4	4
77	81 49 02		Vite testa esagonale M12X20-A4-70		3	3
78	398 94 02		Fondo griglia PER EXTRA FORI CS 3068		1	1
79	798 17 00		Anello diffusore	SH 50Hz SH 60 Hz	1	1
79	733 22 00		Anello diffusore	MT 50Hz MT 60 Hz	1	1
86	769 78 02		Anello diffusore		1	1
102	310 03 01		Raccordo di scarico DN80	SH DN 75 MT DN 75	1	1
102	385 52 04		Raccordo di scarico ISO G3"	MT Filetto: ISO-G3A esterno Guida rapida: Storz DN 75 SH Filetto: ISO G3 esterno Guida rapida: Storz DN 75	1	1
102	385 52 03		Raccordo di scarico 3-8 NPSM	MT Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 80 MT Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75	1	1
103	81 49 32		Vite testa esagonale M16X45-A4-70		2	2
107	310 05 01		Guarnizione	MT SH	1	1
107	310 05 00		Guarnizione 3"	MT SH	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione		Qtà/Versione	
					060	070
109	436 94 00		Asta		1	1
110	398 95 00		Prigioniero		3	3
111	83 18 46		Parte giunto		1	1
121	83 03 23		Vite testa esagonale M10X25-A4-70		2	2
122	433 56 00		Coperchio		1	1
123	647 99 00		Guarnizione		1	1
131	543 14 00		Parte di conversione		1	1
131	761 24 00		Unità adattatore		1	1
132	259 83 00		Guarnizione 4"		1	1
133	303 72 00		Curva di aspirazione STATIONARY	Non forato MT SH	1	1
133,1	81 49 06		Vite testa esagonale M12X30-A4-70		4	4
133,2	303 76 00		Coperchio ispezione		1	1
133,3	303 77 00		Guarnizione		1	1
133	303 72 01		Curva di aspirazione STATIONARY	MT SH Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 100	1	1
133,1	81 49 06		Vite testa esagonale M12X30-A4-70		4	4
133,2	303 76 00		Coperchio ispezione		1	1
133,3	303 77 00		Guarnizione		1	1
133	303 72 05		Curva di aspirazione	MT SH Perforato secondo: ANSI B16.1-89; tab.5 DN 100	1	1
133,1	81 49 06		Vite testa esagonale M12X30-A4-70		4	4
133,2	303 76 00		Coperchio ispezione		1	1
133,3	303 77 00		Guarnizione		1	1
134	554 30 13		Avviatore AVVIO 351-400-B-532-6.3	Intervallo corrente 4-6,30 A	1	
134	554 30 03		Avviatore AVVIO 351-400-B-516-6.3	Intervallo corrente 4-6,30 A	1	
135	80 14 41		Guarnizione		1	1
136	80 14 39		Tappo		1	1
162	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI=6,4 MM		*	*
169	667 40 00		Etichetta		2	2
215	82 40 61		Rondella 24,5X35X2-A2-70		1	1
216	84 17 90		Bussola tenuta (10)-12 MM FPM		1	
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM FPM		1	
216	84 17 92		Manicotto di tenuta (14)-16 MM NBR		1	1
216	84 37 98		Manicotto di tenuta (16)-18 MM NBR		1	1
216	84 17 94		Manicotto di tenuta (18)-20 MM NBR		1	1
216	84 17 95		Manicotto di tenuta (20)-22 MM NBR		1	
217	678 58 12		Fascetta fermacavo 10-(12) MM		1	
217	678 58 14		Fascetta fermacavo 12-(14) MM		1	
217	678 58 16		Fascetta fermacavo 14-(16) MM		1	1
217	678 58 18		Fascetta fermacavo 16-(18) MM		1	1
217	678 58 20		Fascetta fermacavo 18-(20) MM		1	1
217	678 58 22		Fascetta fermacavo 20-(22) MM		1	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione		Qtà/Versione	
					060	070
230	83 42 62		Giunto a estremità chiusa 0,33-0,82 (AWG 22-18)		2	2
231	94 03 33		Guaina termorestringente DI = 3,2 MM		*	*
231	94 03 30		Guaina termorestringente DI = 12 MM		*	*
232	397 81 00		Dado cieco Pr 37		1	1
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12		1	1
235	83 43 58		Capocorda a occhiello UL/CSA 1,04-2,62 MM2 M6		1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2 M6		1	
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,50-1,65 MM2 M6		1	1
236	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8)		1	
236	83 44 24		Giunto a estremità chiusa 3-6 (AWG 12-10)		8	
236	83 44 24		Giunto a estremità chiusa 3-6 (AWG 12-10)		5	
236	83 42 65		Morsettiera 600 V/20 A UL			8
236	83 42 67		Morsettiera 600 V/20 A UL			1
236	83 42 65		Morsettiera 600 V/20 A UL			5
250	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20		4	4
800	80 32 75		Kit guarnizioni O-ring	TUTTI PER <40 GR	1	1
900	601 89 26		Kit di riparazione di base	CERAMICA - CARBONIO. CARBURO DI TUNGSTENO - CARBURO DI TUNGSTENO.	1	1
900	601 89 27		Kit di riparazione di base	CERAMICA - CARBONIO. CARBURO DI TUNGSTENO - CARBURO DI TUNGSTENO.	1	1
900	601 89 28		Kit di riparazione di base	CERAMICA - CARBONIO. CARBURO DI SILICONE - CARBURO DI SILICONE.	1	1
900	601 89 34		Kit di riparazione di base	CERAMICA - CERAMICA. CERAMICA - CERAMICA.	1	1
900	601 89 48		Kit di riparazione di base	CARBURO DI TUNGSTENO - CARBURO DI TUNGSTENO. CARBURO DI TUNGSTENO - CARBURO DI TUNGSTENO.	1	1
901	90 17 52		Olio ISO VG 32		1	1
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR		4	
912	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM		4	
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR			4

Xylem |'zīləm|

1) Tessuto delle piante che porta l'acqua dalle radici verso l'alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio delle sfide idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a migliorare le modalità in cui l'acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro.Impiegati nei settori della municipalità, dell'industria, dell'edilizia residenziale, commerciale e dell'agricoltura, i nostri prodotti rappresentano una soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell'analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione dell'acqua nell'ambiente. Con l'acquisizione di Sensus, siglata nell'ottobre 2016, Xylem ha arricchito la propria gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le tecnologie e i servizi di rete e l'analisi avanzata dei dati finalizzati alla gestione di acqua, gas ed energia elettrica. Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un'influente capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a competenze applicative con una spiccata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare xylem.com.

xylem
Let's Solve Water

Xylem Water Solutions Global Services AB
361 80 Emmaboda
Svezia
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 47 01
http://tpi.xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/contacts/

Visitate il nostro sito web per l'ultima versione di questo documento e ulteriori informazioni

Le istruzioni originali sono in inglese. Tutte le istruzioni non in inglese sono traduzioni delle istruzioni originali.

© 2017 Xylem Inc

886445_1.0_it-IT_2017-03_GPL_3085.060_070