



CLIENTE: AUTOMHA S.r.l.
IMPIANTO: PACARO RIETI
OGGETTO: QUADRO CONCENTRATORE
 SCHEMI FUNZIONALI
N° DI DISEGNO: 71000031_AUTOMHA

TENSIONE DI LAVORO: 400V 50Hz
TENSIONE DI ISOLAMENTO: 660V
CORRENTE DI C.TO CIRCUITO: 6kA
CORRENTE NOMINALE: 160A
GRADO DI PROTEZIONE ESTERNO: IP55
GRADO DI PROTEZIONE INTERNO: IP20
COLORE CARPENTERIA: RAL 7035

VERSIONE DOCUMENTO: FOR APPROVAL
TIPO DOCUMENTO: SCHEMA ELETTRICO
NORME: CEI EN 60439-1 / 60204-1



0	03/07/2012	C. S.	AS BUILT
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA



PROGETTO: QUADRO CONCENTRATORE A100 AREA 4000
CLIENTE: PACARO RIETI
COMMESSA: 926
TITOLO: Copertina
DIS.: C. S.
DATA: 03/07/2012