



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345



Spett.le
BCG ELETTRONICA s.r.l.
Via Casal Selce, 361
00166 Roma

Frosinone, 28/09/2016

Offerta: 2016_0769

SPECIFICA TECNICA

Offerta preliminare a

BCG ELETTRONICA s.r.l.

.....
.....

Manutenzione ordinaria interruttori MT, BT



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345



INDICE

1. Elementi base di valutazione
2. Obiettivi della fornitura
3. Esclusioni
4. Documentazione
5. Quotazione economica
6. Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Manutenzione ordinaria interruttori MT
- Manutenzione ordinaria interruttori BT

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1) ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

- 1.1) Vostre indicazioni verbali
- 1.2) Rilievi presso VS clienti

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli interventi descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone delle seguenti voci:

2.1.1) MANUTENZIONE INTERRUETTORE MT VOR

Manutenzione ordinaria interruttore comprendente:

- Esame a vista dell'integrità dell'apparecchiatura
- Controllo eventuale perdita d' olio
- Pulizia, lubrificazione e serraggio connessioni principali
- Verifica usura dei contatti principali e camere di estinzione



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345



- Pulizia, controllo, regolazioni e messa a punto meccanismo di comando sia meccanici che elettrici
- Verifica funzionalità e stato AP-CH, carica-molle
- Verifica efficienza del circuito di apertura agendo sulla protezione
- Verifica funzionamento interblocchi meccanici ed a chiave
- Verifica di funzionamento meccanico ed elettrico
- Verifica funzionalità ausiliari elettrici e sganciatori
- Simulare l' intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore
- Verifica livello e qualità olio nelle colonne e eventuale rabbocco o sostituzione
- Verifica isolamento colonne e isolatori

2.1.2) MANUTENZIONE INTERRUTTORE BT

Manutenzione ordinaria interruttore comprendente:

- Esame a vista dell'integrità dell'apparecchiatura
- Pulizia, lubrificazione e serraggio connessioni principali
- Verifica usura dei contatti principali e camere di estinzione
- Pulizia, controllo, regolazioni e messa a punto meccanismo di comando sia meccanici che elettrici
- Funzionalità e stato AP-CH, carica-molle
- Verifica efficienza del circuito di apertura agendo sulla protezione
- Verifica funzionamento interblocchi meccanici ed a chiave
- Verifica di funzionamento meccanico ed elettrico
- Verifica funzionalità ausiliari elettrici e sganciatori
- Simulare l' intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore
- Verifica isolamento isolatori

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura
- Componenti guasti, ricambi (da quantificare)

6) DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione cartaceo:

- Scheda interventi effettuati



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
SINCERT
TUBERIE E VALVOLE PER AUTOMOBILI

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo cadauno ad esclusione dei ricambi €550,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo cadauno ad esclusione dei ricambi €480,00 + IVA

Consegna: da concordare

Trasporto: a VS carico

Pagamento: R.D. vista fattura

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d'arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d'accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605