



REM s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - MSUXCR1
PEC: rem-motori@messaggipec.it
email: info@rem-motori.it | amministrazione@rem-motori.it
www.rem-motori.it



Dasa-Räger
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 1

DATA 05/02/2024

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FIS

Via Città Paternò (Catania)

Intervento richiesto da Cuciniello

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA Azionamento Linea ESTERNA 1 non si Accende

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
05/02/24	12:30	14:00	/	15:00	16:30	01	3	250	

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Verifica Alimentazione Inverter (110VAC e 24VDC OK)

Verifica Fusibili Azionamento e visita zona OK

~~Verifica~~ ~~sollezione~~ ~~elettronica~~

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 05/02/24 Firma

Nome e Cognome

Cuciniello

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

Fratinielli A.