



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/01/2019

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 10081

Motore n° 5000014141

Matricola

Comm. n° 20190014

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH132M N.56208/3288.7 KW.31,2 G/min1880 400V 89A IND 220V 2,88A IM B3 IC17 155KG.

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

COLLAUDO MOTORE VEDI SCHEDA; IL MOTOTORE MONTA LE PROTEZIONI TERMICHE DEL TIPO NTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,4	63	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.:

Temperatura collaudo: 10°

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: ----- Riple: ----- Nm Motore: ----- Nm Freno: -----	Tipo Spazzola: NX19 Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: 12,5x25x30	Grado di vibrazione: 6,3 Lato Comando: 0,9 Lato Opp. Comando: 0,9 Giri/min.: 1900

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 18 DBC: 6 DBM: 10	DBI: 17 DBC: 4 DBM: 12	DBI: 1900 DBC: 1900 DBM: 1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,6	180	2,9/440
	200	1,8	180	2,9/950
	400	2,5	180	2,9/1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,6	180	2,9/440
	200	1,8	180	2,9/950
	400	2,5	180	2,9/1900

SURGE TEST
OK BUONO

ESITO
BUONO

Firma Collaudatore
GERARDO LISI