



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 02/01/2019

Spett.le

F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.

C.SO SALVATORE D'AMATO, 69

80022 ARZANO

(NA)

Verbale n° 10077

Motore n° 5000014424

Matricola

Comm. n° 20180866

Specifiche: MOTORE IN CC E AZIONAMENTO DA VISIONARE

Cuscinetto L.C.: 6307 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

COLLAUDATO CON CARICO DI 15A V.150 - Ve 190 Ae 0,4

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,8	467	Indotto: 16 Eccitazione: >1999 Armat.: 16 Compound: 16 Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.:

Temperatura collaudo: 12°

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: FE1 Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: 10*20*32	Grado di vibrazione: 6,3 Lato Comando: 0,3 Lato Opp. Comando: 0,2 Giri/min.: 1505

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 15 DBC: 2 DBM: 10	DBI: 14 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 1505 DBC: 1505 DBM: 1505

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	50	1,6	190	0,4/735
	100	1,8	190	0,4/1505
	150	2,4	190	0,4/2200
	200	2,5	190	0,4/2960

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	50	1,6	190	0,4/735
	100	1,8	190	0,4/1505
	150	2,4	190	0,4/2200
	200	2,5	190	0,4/2960

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI