



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 27/04/2018

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

(LT)

Verbale n° 9871

Motore n° 5000008960

Matricola 59204

Comm. n° 20170966

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH450PK N.59204 KW.800 G.521-620-1401 V.598-700-700 A.1441-1216-1216 Ve.211,4 A.27,5-27,5-9

KW.800

Cuscinetto L.C.: NU232EM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6232M/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	5.7

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 106

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG313TON

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 40 x 65

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	100	6.5	158	27.5/94
200	200	7.6	160	27.5/180
500	500	11.4	161	27.5/463
500	500	11.3	53	9/885

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	100	6.5	164	27.5/95
200	200	7.7	166	27.5/179
500	500	11.4	167	27.5/464
500	500	11.4	55	9/886

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI