



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 16/04/2018

Spett.le

IRCE S.P.A.

VIA LASIE, 12/A

40026 IMOLA

(BO)

Verbale n° 9862

Motore n° 5000014010

Matricola

Comm. n° 20170975

Specifiche: MOTORE ABB 4454200831 N.AS033870 125V 2000rpm 23A TACHIMETRICA 60V/krpm

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.6		Indotto: >1999 Eccitazione: _____ Armat.: _____ Compound: _____ Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: _____ Collett.: _____

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: 60.4V a 1000 Giri	Tipo Spazzola: E98	Grado di vibrazione: 2.5
Riple: 0.6	Q.tà spazzole: 4	Lato Comando: 0.4
Nm Motore: _____	Mis. spazzole: 6 x 25 x 25	Lato Opp. Comando: 0.4
Nm Freno: _____		Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 10

DBI: 9

DBI: 1000

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1000

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
52	50	0.9		/850
125	125	1		/2065

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
51.8	50	0.9		/847
124.7	125	1		/2059

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI