



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/11/2019

Spett.le

AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.

VIA GENOVA, 31

12100 CUNEO

(CN)

Verbale n° 14746

Motore n° 5000014812

Matricola N.74343-01

Comm. n° 20190813

Specifiche: MOTORE LEROY P250S-4 N.74343-01 G.1470 KW.55 V.380 A.112.5

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3 VL0241

NOTE:


Collaudo a vuoto: 380 Volt, 45 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.10	>1999
FASE V	0.10	>1999
FASE W	0.10	>1999

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI