



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 14/08/2019

Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.

S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE

81037 SESSA AURUNCA

(CE)

Verbale n° 14648

Motore n° 5000011176

Matricola 1368/91/1

Comm. n° 20190474

Specifiche: MOTORE SICME 2F90S2 CBAP/B5 N.1368/91/1 KW.4,3 G.1830 V.440 A.12,76 Ve.110 Ae.2,3 KG.54

KW.4,3

Cuscinetto L.C.: NU306 ETVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
4.2	37	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 29°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (5+5) x 25 x 38

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2060

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2060

DBC: 2060

DBM: 2060

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.2	85	2.3/447
	200	0.2	87	2.3/908
	440	0.3	89	2.3/2062

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.2	90	2.3/448
	200	0.2	91	2.3/906
	440	0.3	93	2.3/2060

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI