



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14845 Motore n° 5000014843 Matricola N.0331-06010729
Comm. n° 20190878 Specifiche: MOTORE ABB M2BAT315SMC4B3 N.0331-06010729 G.1486 KW.160 V.690/400 A.165/286

KW.160

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 47.8 Ampere, 1499 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.024	>1000
FASE V	0.024	>1000
FASE W	0.024	>1000
Temperatura collaudo 16°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore:
Nm Freno:

Resolver:
Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI