



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 11/01/2019

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **10115** Motore n° **5000014456** Matricola
Comm. n° **20190041** Specifiche: MOTORE ABB M2CA 355MA 8 B3 KW.132 743G/min V400 265A KG 1550 N.0613-01840118

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319M/C4VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 38 Ampere, 750 Giri.
Il motore montato a protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,025	>1999
FASE V	0,025	>1999
FASE W	0,025	>1999

Temperatura collaudo: **15°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **750**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **15**
DBC: **3**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **15**
DBC: **2**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **750**
DBC: **750**
DBM: **750**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI