



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 15/10/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14693

Motore n° 5000012794

Matricola 441240

Comm. n° 20190678

Specifiche: MOTORE ANSALDO G2C1666AA2L000 AH259B2 N.441240 KW.15 G.1450 V.400 A.4,3
Ve.250 Ae.3,1

KW.15

Cuscinetto L.C.: 6209/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1.2	51	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 26°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (11+11) x 16 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1683

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16

DBI: 16

DBI: 1683

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 1683

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 1683

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.9	158	3.1/413
	200	1.1	160	3.1/831
	400	1.2	162	3.1/1653

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.9	163	3.1/412
	200	1	165	3.1/833
	400	1.2	166	3.1/1656

SURGE TEST

1500

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO