



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 28/11/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA

( VI )

Verbale n° 14790

Motore n° 5000009635

Matricola 59742/1979

Comm. n° 20190499

Specifiche: MOTORE ANSALDO N355W4 N.59742/1979 KW.450 G.1476 V6000

KW.450

Cuscinetto L.C.: NU322ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322M/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: 800 Volt, 3.8 Ampere, 1492 Giri.

NB: PER L'INGRASSAGGIO DEI CUSCINETTI E' STATO USATO GRASSO TOTAL CERAN XM220.

SONO STATI INSERITI DEI TAPPI SUI FORI DI SCARICO DEL GRASSO SUI PARAGRASSI ESTERNI.

ALIMENTANDO I TERMINALI U-V-W IN MORSETTIERA IN SEQUENZA CON LE FASI R-S-T IL MOTORE GIRA IN SENSO ANTIORARIO VISTA LATO GIUNTO

|                            | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| FASE U                     | 2.21                             | >1000                              |
| FASE V                     | 2.21                             | >1000                              |
| FASE W                     | 2.21                             | >1000                              |
| Temperatura collaudo: 18°C |                                  |                                    |

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

|      |                      |
|------|----------------------|
| 6000 | Avv. Nuovo: OK       |
|      | Avv. Riparato: _____ |
|      | Avv. Revis.: _____   |
|      | Altro: _____         |

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1492

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21  
DBC: 4  
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21  
DBC: 3  
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1492  
DBC: 1492  
DBM: 1492

SURGE TEST  
6000 Volt

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI