



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
 Patrica, li 19/03/2019

Spett.le
 BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
 VIA PIAVE, 1
 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **10199** Motore n° **5000012368** Matricola **2673990**
 Comm. n° **20190191** Specifiche: MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH112/D2/112 N.2673990 KW.3,9 G.3040 V.400 A.12
 Ve.170 Ae.1,5
 KW.3,9
 Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6007 2RS/C3

NOTE:

Collaudo Freno: 170 Volt, 0.7 Ampere. Nm 11.
 Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1.6	96	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG319P Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: (5+5) x 12.5 x 25

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____
 Lato Comando: **0.2**
 Lato Opp. Comando: **0.2**
 Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 17 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 18 DBC: 2 DBM: 14	DBI: 3000 DBC: 3000 DBM: 3000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	150	1.5/753
	200	1.1	152	1.5/1520
	400	1.3	153	1.5/3018

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	155	1.5/754
	200	1.2	156	1.5/1522
	400	1.3	158	1.5/3016

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK



R.E.M. s.r.l.

*Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it*



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



*Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 19/03/2019*

*Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)*

*Firma Collaudatore
GERARDO LISI*
