



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 01/02/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10133

Motore n° 5000014472

Matricola

Comm. n° 20190079

Specifiche: MOTORE RELIANCE ELECTRIC GS2510 N.182017 220V KW.110 599A 450/500G/min

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3

NOTE:

Il motore monta protezioen termica del tipo KTY + N°2 PTC (2.5 Ohm).

NB: LE SPAZZOLE SONO DA SOSTITUIRE.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	3.7	Indotto: 300 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 11

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 10

DBC: 4

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 500

DBC: 500

DBM: 500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	97	26/230
	220	7.2	98	26/500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	101	26/229
	220	7.1	103	26/501

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI