



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 05/08/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14638

Motore n° 5000014639

Matricola 180794

Comm. n° 20190432

Specifiche: MOTORE RELIANCE GS2508 N.180794 KW.95 G.500 V.200 A.540 Ve.150 Ae.19,3

KW.95

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3

NOTE:

NOTE:

Il motore monta prtotezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	6	Indotto: 250 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (10 + 10) x 32 x 36

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 532

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 10

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 10

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 532

DBC: 532

DBM: 532

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.7	112	272
	200	5.9	115	532

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.7	116	271
	200	5.9	118	532

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE