



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 14/08/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14651

Motore n° 5000014685

Matricola 002181706/0698

Comm. n° 20190543

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6283-4AA50-Z 280M N.002181706/0698 G.1480 KW.90 V.500 A.126

KW.90

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317M/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 46 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.05	>1000
FASE V	0.05	>1000
FASE W	0.05	>1000

Temperatura collaudo: 27°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST
1500

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI