



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/11/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14766

Motore n° 5000014783

Matricola N.2729077/1998

Comm. n° 20190763

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8315-4PB50-Z N.2729077/1998 G.1488 KW.250 V.500 A.345

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU218ECM SKF --- 6218/C Cuscinetto L.O.C.: NU218ECM/C3 SKF VA3

COLLAUDATO VOLT 500 AMP.24 GIRI 1480 IL MOTORE MONTA N.2 KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	<1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999
Temperatura collaudo: 18		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,6

Giri/min.: 1480

Grado Vibrazione: 6,3

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 10

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 12

DBI: 1480
DBC: 1480
DBM: 1480

SURGE TEST
2V+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI