



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 29/10/2019

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **14697** Motore n° **5000012424** Matricola **272931/1998**
Comm. n° **20190578** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8357-4PB50-Z 355 B3 N.272931/1998 KW.500 G.1488 V.500 A.680
PESO KG.2200
KW.500
Cuscinetto L.C.: NU220ECJ/C3+6220/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU220ECM/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella : 860 Volt, 128 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.008	>1000
FASE V	0.008	>1000
FASE W	0.008	>1000
Temperatura collaudo: 27.4°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **13**

DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **11**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE