



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/02/2019

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 10142

Motore n° 5000014471

Matricola

Comm. n° 20190078

Specifiche: MOTORE ABB CC T=DMA355S33RC MATR.HM23458708 KW.350 G/min1500 V600
Varm600 A612 Vecc110 A24 IP54

Cuscinetto L.C.: 6324/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6324/C3

NOTE:

Collaudo Scaldiglie: 220 Volt, 2 Ampere. Collaudo Ventilatore: 400 Volt, 3.4 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 e KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	4	Indotto: >1999 Eccitazione: 280 Armat.: 140 Compound: Compensazione: 140	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60.1 a 1000 Giri

Ripile: 0.3 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N6000 40/16

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 52

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1560

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 24

DBC: 2

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1560

DBC: 1560

DBM: 1560

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
16,3	100	6.5	98	24/267
32.4	200	12.5	100	24/528
95	600	15.4	101	24/1560

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
16.3	100	6.5	102	24/266
32.4	200	12.4	103	24/529
95	600	15.4	105	24/1562

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI