



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/03/2019

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 10178
Comm. n° 20190117

Motore n° 5000014485 Matricola
Specifiche: STATORE MOTORE ANSALDO 250M/2 B2C2541B09920 N,698352 KW.55 2960G/min 380V 106A

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE: SOLO STATORE.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.11	>1999
FASE V	0.11	>1999
FASE W	0.11	>1999
Temperatura collaudo: 17°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI