



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 15/02/2019

Spett.le

CARIND S.R.L.

VIA VICINALE FONTANILE- LOC.PICINELLA

03033 ARPINO

(FR)

Verbale n° 10149

Motore n° 5000014487

Matricola

Comm. n° 20190126

Specifiche: MOTORE MARELLI G3L-180M N.GQ-4848 G3L184CAA1A006 KW.98 V440 A244
2095G/min Ecc330V 4,06A

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	58	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 62,5

Ripile: 3

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: 12,5 X 52 X 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 2080

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2080

DBC: 2080

DBM: 2080

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
29	100	2,2	265	4,6/470
58	200	2,6	267	4,6/940
128	440	3,7	270	4,6/2080

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
29	100	2,2	272	4,6/472
59,8	200	2,6	275	4,6/938
128	440	3,7	277	4,6/2081

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI