



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 30/05/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9889

Motore n° 5000014019

Matricola

Comm. n° 20180076

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH90L-J N.56174 KW.6,6 2500G/min V400 A19,7

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1.8	174	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG263 Q.tà spazzole: 2 Mis. spazzole: 10 x 16 x 25	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 2500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 19

DBI: 2500

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 2500

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 2500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.6	175	1/629
	200	0.7	177	1/1254
	400	0.8	178	1/2536

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.6	179	1/627
	200	0.7	181	1/1253
	400	0.8	183	1/2537

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI