



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 20/07/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9915

Motore n° 5000010202

Matricola SN5M410

Comm. n° 20180490

Specifiche: MOTORE OEMER QCCAS132 SA/4 N.SN5M410 KW.12 G.1800

KW.12

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.6	162	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: E49X Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: 10 x 25 x 40	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.3 Lato Opp. Comando: 0.3 Giri/min.: 1935

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 1935

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 1935

DBM: 13

DBM: 14

DBM: 1935

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	244	1.5/480
	200	1.2	246	1.5/967
	400	1.4	248	1.5/1935

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	250	1.5/478
	200	1.2	251	1.5/968
	400	1.4	253	1.5/1934

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI