



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 06/07/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9906

Motore n° 5000008219

Matricola 745315/1991

Comm. n° 20180462

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5254-0NC40-6SU7-Z NR.745315/1991 KW.121 G.MAX 970 V.460 A.288 Ve310 Ae8,8

KW.121

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	29

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 290

Eccitazione: >1999

Armat.: 560

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 995

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 2

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 995

DBC: 995

DBM: 995

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2	251	8.8/190
	200	2.1	253	8.8/381
	460	3.2	255	8.8/867
	460	2.7	213	7.2/995

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2	257	8.8/189
	200	2.1	259	8.8/382
	460	3.1	260	8.8/867
	460	2.7	215	7.1/997

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI