



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 13/06/2019

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO (MI)

Verbale n° **14601** Motore n° **5000014613** Matricola **1407726001**
Comm. n° **20190382** Specifiche: MOTORE CEMP AB70 280S 4 08ATEX012Xn1407726001y14 Exd IIB T4Gb IP55 KW.75
G.1480 V.380/660 A.141/81,73 IC411CL4 Ta40°C S1 II2G IE2 94,0% - VARIABLE SPEED
DUTY S9 MOTOR N.1407726001 PROTECTED BY PTC120°C
KW.75
Cuscinetto L.C.: 6316 2Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6316 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto:
380 Volt, 41 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC 120°C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.05	429
FASE V	0.05	
FASE W	0.05	
Temperatura collaudo:		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **14**

DBI: **20**
DBC: **2**
DBM: **12**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1600

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI