



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 10/10/2019

Spett.le
CLANIUS S.C. a R.L.
VIA RENO 3/5
00198 ROMA (RM)

Verbale n° **14691** Motore n° **5000014748** Matricola **3GV1010490120001**
Comm. n° **20190676** Specifiche: MOTORE ABB M3AA250SMA4 N.3GV1010490120001 G.1480 KW.55 V.400/690 A.97,7/56,6

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6315 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 20 Ampere, 1497 Giri,
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.10	>1000
FASE V	0.099	>1000
FASE W	0.10	>1000

Temperatura collaudo: **19.5°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: **OK**

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1497**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **4**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1497**
DBC: **1497**
DBM: **1497**

SURGE TEST
1500

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA