



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 31/10/2019

Spett.le

CLANIUS S.C. a R.L.

VIA RENO 3/5

00198 ROMA

(RM)

Verbale n° 14703

Motore n° 5000014775

Matricola N.3GV1010548349003

Comm. n° 20190753

Specifiche: MOTORE ABB M3AA250SMA4 N.3GV1010548349003 G.1480 KW.55 V.400/690 A.56,6/97,7

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6315 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 21.3 Ampere, 1499Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.10	>1000
FASE V	0.10	>1000
FASE W	0.10	>1000

Temperatura collaudo: 19°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10916-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1499

DBC: 1499

DBM: 1499

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI