



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 21/05/2019

Spett.le

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.

VIA G. CESARO 1/A

84013 CAVA DE TIRRENI

(SA)

Verbale n° 10262

Motore n° 5000014570

Matricola GP-5049

Comm. n° 20190298

Specifiche: MOTORE MARELLI G3C112L N.GP-5049 G3C116HAA5Z000 KW.15,2 G.2100 V.400 A.43,6
Vecc.220 Aecc.2,47

KW.15,2

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	66	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60.9

Ripile: 1

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10 x 25 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2100

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 14

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 11

DBI: 2100

DBC: 2100

DBM: 2100

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
33,3	100	1.2	167	2.5/546
66.8	200	1.3	169	2.5/1096
131.8	400	1.6	170	2.5/2164

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
33.3	100	1.2	172	2.5/547
66.8	200	1.3	173	2.5/1098
131.8	400	1.5	176	2.5/2163

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI