



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 27/11/2019

Spett.le

EUROFOOD S.R.L.

P.ZA SAN GIUSEPPE, 13 - LOC. MALVICINO

98071 CAPO D'ORLANDO

(ME)

Verbale n° 14768

Motore n° 5000011910

Matricola GD01-841

Comm. n° 20190732

Specifiche: MOTORE MARELLI G3B132L N.GD01-841 KW.23,5 G.1990 V.460 A.57 Ve.310 Ae.1,48

KW.23,5

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.7	160	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RE60N6

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 25 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1990

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1990

DBC: 1990

DBM: 1990

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.3	237	1.5/450
	200	1.4	239	1.5/870
	460	2	242	1.5/1991

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.3	243	1.5/452
	200	1.5	245	1.5/871
	460	2	246	1.5/1990

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI