



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 15/05/2019

Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO

ZONA IND.LE - VIA CASILINA

03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

Verbale n° 10255

Motore n° 5000014583

Matricola 0C52732

Comm. n° 20190317

Specifiche: MOTORE WEG 315S/M4 B5 N.0C52732 14/NOV/2007 KW.160 G.1485 V.380/690 HZ.50 kg.1015

KW.160

Cuscinetto L.C.: 6319 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC

Collaudo motore: 400 Volt, 28 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,23	>1999
FASE V	0,23	>1999
FASE W	0,23	>1999

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA