



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 05/09/2019

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

(LT)

Verbale n° 14668

Motore n° 5000005768

Matricola 0474507

Comm. n° 20190587

Specifiche: MOTORE MARELLI TIPO MCP606C B3 N.0474507 KW.18,5/37 V.230 N.SLIM 1620 CON VENTILATORE

KW.18,5/37

Cuscinetto L.C.: NJ315 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: NJ315 ECJ/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.7	64

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: 800
Eccitazione: >1000
Armat.: >1000
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 16 x 32 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2200

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 24

DBC: 4

DBM: 12

DBI: 24

DBC: 3

DBM: 13

DBI: 2200

DBC: 2200

DBM: 2200

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.9	182	2.85/325
	230	4.7	184	2.85/731
	230	6.8	32	0.5/2207

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.9	187	2.85/326
	230	4.7	188	2.85/730
	230	6.7	34	0.5/2205

SURGE TEST

1500

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO