



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 20/09/2019

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

(LT)

Verbale n° 14677

Motore n° 5000007532

Matricola 0418737 ORD.B9

Comm. n° 20190634

Specifiche: MOTORE E.MARELLI TIPO MCP610C N0418737 KW36,8/73,6 G550/1100 V.230/460 A.180
Vecc.230Aecc.5,1/3,5Aecc.5,1/3,5

KW.36,8/73,6

Cuscinetto L.C.: NJ319 E-XLM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: NJ319 ECJ/C3

NOTE:

NB: SPAZZOLE DA SOSTITUIRE.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	38.5	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 20 x 50 x 43

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1270

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 14

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 11

DBI: 1270

DBC: 1270

DBM: 1270

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	230	7.6	200	5.1/570
	230	6.5	145	3.7/625
	460	10.3	205	5.1/1145
	460	9	147	3.7/1250

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	230	7.6	206	
	230	6.6	149	
	460	10.1	209	
	460	9	150	

SURGE TEST

1500

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI