



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 05/11/2019

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

( LT )

Verbale n° 14705

Motore n° 5000006922

Matricola 814125

Comm. n° 20190741

Specifiche: MOTORE MARELLI Y35B20C N.814125 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 181

KW2,2

Cuscinetto L.C.: 6308/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$                                                    | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10          |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.7                             | 542                                | Indotto: >1999<br>Eccitazione: >1999<br>Armat.: >1999<br>Compound:<br>Compensazione: |                | Ind.-Campi: OK<br>Riparato: OK<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG34D

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10 x 20 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1556

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16

DBC: 5

DBM: 14

DBI: 15

DBC: 4

DBM: 12

DBI: 1556

DBC: 1556

DBM: 1556

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
|                                      | 100 | 1.2 | 174 | 0.32/652  |
|                                      | 240 | 1.4 | 176 | 0.32/1556 |
|                                      |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |           |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |           |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
|                                          | 100 | 1.2 | 177 | 0.32/650  |
|                                          | 240 | 1.4 | 178 | 0.32/1556 |
|                                          |     |     |     |           |
|                                          |     |     |     |           |

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
GIULIO IORIO